

**Trium Security**

Herseltsesteenweg 72  
B-3200 Aarschot  
Tel. +3216561831

info@trium.be

TVA/BTW: BE 0456.441.814

Vergunde onderneming voor  
alarm en camerasystemen  
Registratie: 456.441.814/04.026.00

Date/Datum:

18/04/25

Nom/Naam:

FACQ SOUMAGNE 480

IID:

3346993

Address/Adres:

RUE DE LA CLEF 48 B  
4630 SOUMAGNE

Tel.

Fax

Responsable/Verantwoordelijk:

Mail:

julie.vanluyck@facq.be

**Maintenance checklist**

|  |   |
|--|---|
| Type installatie/Type d'installation               | texevom   |
| Batterij centrale type/Type de batterie centrale   | 7ah   |
| Datum batterij centrale/Date batterie centrale     | 2023-10-19  |
| Verbruik/Consommation mA                           |   |
| Uitbreidingen met voeding/Ext. avec alimentation   | 1   |
| Batterijen draadloos type/Type batteries sans fil  |   |
| Datum batterij draadloos/Date batterie sans fil    | 2025-04-18  |
| Aantal detectiezones/Nombre de zones de détection  | 21  |
| Aantal detectiezones in werking/N° de zones en fct | 21  |
| Klavier aantal/Nombre de clavier                   | 1   |
| Binnensirene/Sirène interne                        | OK  |
| Buitensirene/Sirène extérieure                     | OK  |
| Flits/Flash  | OK  |
| Meldkamer/Salle d'urgence                          | OK  |
| Vocale doormelding/Notification vocale             | NA  |
| Opmerkingen/Remarques                              | Nazicht van het inbraaksysteem = OK<br>Nazicht van het brandsysteem = ok<br>Nazicht van het accessysteem = OK<br><br>Looptest uitgevoerd<br>Rookmelders getest<br>Druknoppen getest<br>Sirenes getest<br>Doormelding naar de meldkamer getest<br><br>Batt 17ah 2x vervangen |
| Noodzakelijke aanpassingen/Adaptations nécessaires |   |

**Pièces remplacées/Vervangen onderdelen**

| Matériaux/Materialen | Description/Omschrijving: | Quantité/Aantal |
|----------------------|---------------------------|-----------------|
| BATT18-12            |                           | 2               |

Arrivée/Aankomst:

08:09


Départ/Vertrek:

10:25

Déplacement/Verplaatsing (km):

Statut après intervention/Status na interventie: 1. Gedaan/Terminé OK

Niveau de satisfaction/Klantentevredenheid:

|  |  |
|--|--|
| Technicien/Techniker:  | Sjoen TR Coekaerts   |
| Nom/Naam:<br>Qualité/Functie:<br>Commentaire signataire/Ondertekenaar opmerking: | Pour accord/Voor akkoord<br> |