



Kingspan Light Air Belgium
Gontrode Heirweg 300
9090 Merelbeke-Melle
België

Serviceorder 120033951
Orderreferentie
Starttijd 10/10/2025 07:01
Servicemedewerker Kenny Van De Vel

Serviceadres

Facq Zellik
Brusselsesteenweg 464 b
1731 Zellik
België

Activiteit Control panels >4 zones (120033951-10) 1.05.71 - OHC04626-1.05.71 Control panels >4 zones

Overige kosten

Hoeveelheid	Omschrijving
0:49	Reistijd

Diagnose

Gemeld probleem	Verwachte oplossing
Verwacht probleem	Verwachte oplossing
Werkelijk probleem	Werkelijke oplossing

Activiteit Visit Maintenance (120033951-20) 1.05 - OHC04626-1.05 Supply - General Maintenance

Loon

Uren	Taak
1:00	Uitvoer in regie

Inspecties

Type meting	Meetpositie	Gemeten waarde	Gemeten op
installatie buiten dienst		No	10/10/2025 07:48:52
Is quote required ?		No	10/10/2025 07:48:55
reschedule visit ?		No	10/10/2025 07:48:57
Taakspecifieke risico's gekend		Yes	10/10/2025 07:48:58
Opgeleid voor taak		Yes	10/10/2025 07:49:01
PBM's aanwezig		Yes	10/10/2025 07:49:03
Arbeidsmiddelen in orde		Yes	10/10/2025 07:49:05
veilige aanvatting		Yes	10/10/2025 07:49:07

werkomgeving oke	Yes	10/10/2025 07:49:11
Lock out tag out	Yes	10/10/2025 07:49:13
Voldoende beschermd	Yes	10/10/2025 07:49:16
Vluchtroute gekend	Yes	10/10/2025 07:49:17
Opmerkingen & foto's	Niet van toepassi	10/10/2025 07:49:20
GP or serial number	Text	10/10/2025 07:49:21

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Verwachte oplossing

Werkelijk probleem

Werkelijke oplossing

Onderhoud- vanaf 7u30

HW

Contactpersoon: Christian Van Loo

Tel: 0473 56 08 81

Notities

Notitie

Preventief onderhoud uitgevoerd op opengaande delen in de lichtstraat
installatie => Alles ok.

- Nazicht en testen van de centrale => ok.

-> Controleren en testen van de sleutel bediening => ok.

-> Controleren en testen op de algemene werking => ok.

- Onderhouden van de opengaande delen in de lichtstraat => ok.

-> Controleren op de goede opening en sluiting van de opengaande delen => ok.

-> Controleren op de algemene werking => ok.

Activiteit Natural SHEV's (120033951-30)

1.05.52 - OHC04626-1.05.52 Naturale Smoke ventilator

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem


Verwachte oplossing

Werkelijk probleem

Werkelijke oplossing

Opmerkingen van medewerker

Opmerkingen van vertegenwoordiger klant

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a vertical line intersecting several horizontal strokes.

Kenny Van De Vel
Servicemedewerker

A complex handwritten signature in black ink, consisting of multiple overlapping loops and sharp angles.

Jos schoonjans
Vertegenwoordiger klant
