

ATECON BV
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be
info@atecon.be

Verbiest E.T.I.
t.a.v. Verbiest Tom
Eikelaarstraat 17/A
B-3600 Genk

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens:

Verslag N°:	04.20240926.002	Datum van onderzoek:	26/09/2024
Keuringsnr.:	20200492	Datum verslag:	26/09/2024
Inspecteur:	Jan Cordens	Verslag geldig tot:	26/09/2025
Type controle:	Controle van de goede werking van de nood- en/of veiligheidsverlichtingsinstallatie		
Aard onderzoek:	Controle onderzoek		
Controle volgens:	Goede werking		

Referenties: KB 8.09.2019 – Boek 1 – Installaties op LS en ZLS (AREI)
CODEX boek III Titel 3 – Brandpreventie op arbeidsplaatsen: Afdeling 7: Periodiek controle en onderhoud

Adres- en onderzoeksgegevens:

Plaats van het onderzoek:	FACQ Vaartstraat 15 3600 Genk	
Omschrijving:	Controle van de goede werking van de nood- en/of veiligheidsverlichtingsinstallatie in een winkel / magazijn voor professionals.	
Opdrachtgever:	Verbiest E.T.I.	BTW BE: 0439.298.647
Adres opdrachtgever:	Eikelaarstraat 17/A - 3600 Genk	
	Tel: 089 36 07 00	E-mail: info@verbiesteti.be
Eigenaar:	FACQ	BTW BE: /
Adres eigenaar:	Vaartstraat 15 3600 Genk	
	Tel: /	E-mail: /
Installateur:	Verbiest E.T.I.	BTW BE: 0439.298.647
Adres installateur:	Eikelaarstraat 17/A 3600 Genk	
Aanwezigen:	Dhr. Cuppens Bart.	



1. BESCHRIJVING

1.1 TYPE INSTALLATIE

Noodverlichtingsinstallatie die fungeert als: Veiligheidsverlichting: Evacuatie

1.2 SCHEMA'S

Zie schema's met referentie:

Nr.	Naam	Datum	Versie
19PR00663	FACQ Genk	25/11/2019	/
			/

Zie beschrijving van de stroombanen in bijlage 1

1.3 VOEDING

Toestellen zijn van het autonome type

1.4 BEKABELING

Kabel tussen verdeelbord en armatuur: OK

Type: Cca (F2)

1.5 PLAATSBECHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Zie bijlage 2.

2. CONTROLE DOOR BEPROEVING

2.1 TYPE CONTROLE

Stroomonderbreking van de normale voeding gedurende ten minste 30 min tot 1 uur.

2.2 PROEVEN

	OK	NOK	NVT
Autonome werking:	X		
Beproevingstijd:	X		
Opstelling armaturen:			X
Pictogrammen:			X
Lichtsterkte:			X
- Op vloerniveau:			X
- Op as van vluchtweg:			X
- Op gevaarlijke plaatsen:			X
Andere:			X



2.3 METINGEN

Niet van toepassing.

3. VASTSTELLINGEN

3.1 INBREUKEN

Geen inbreuken vastgesteld.

3.2 OPMERKINGEN

Geen inbreuken vastgesteld.

3.3 NOTA'S

Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten werden gecontroleerd.

Het aantal en de plaatsing van de armaturen behoorde niet tot de controle opdracht.

4. BESLUIT

De veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen werden met goed gevolg beproefd op hun goede werking.

De volgende periodieke controle moet plaatsvinden vóór: 26/09/2025.

De inspecteur,

Voor ATECON vzw,




ATECON vzw
Jan CORDENS
0472/25 33 56
jan.cordens@atecon.be

Jan Cordens

Kristof Wellens

**BIJLAGE 1: BESCHRIJVING VAN DE STROOMBANEN**

VERDEELBORD	KRING	PLAATS VAN HET VERDEELBORD
ALSB	Verlichting	Technisch lokaal + 1 ^{ste}

ATECON



**BIJLAGE 2: PLAATSBESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

LOKAAL	VERDIEPING	AANTAL	BEMERKINGEN
--------	------------	--------	-------------

Type	N1	N2	N3	N4	T
Niveau +0					
Sanicenter	4		3	4	31
Poets berging	1				
Berg.	1				
WC M		1			
WC V		1			
Gang WC		1			
Traphal		1			
Gang nooduitgang		1			
Technische berging	1				
Niveau +1					
Stooklokaal	1				
Lokaal inform	1				
Lokaal elec	1				
Lokaal Vent	1				
Traphal		2			
Vest H		1			
Keuken/refter		1			
TOTAAL	11	9	3	4	31
Type	Merk		Type		
N1	Van Lien		EVA-DIP-22		