



a **kiwa** company

Verslag

VERSLAG NR

ANT/10/15122964/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

Distributiecentrum FACQ Kersemberg
Leuvensesteenweg 561
1930 Zaventem

Uw klantnummer: 13747502
Contractnummer: 1104542/68000



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

320 - FACQ Tournai, Chaussée de Tournai 13, 7520 Tournai



Uitgevoerd op:

22/08/2025 10:59 - 11:46



Uitgevoerd door: JEAN-PHILIPPE ROBERT (3196)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Homelift
Merk	ARITCO LIFT
Type	Aristocrate 7000 Flexi
Serienummer	LC/2019.772 AR 179208
Bouwjaar	2019
Klant nummer van het toestel	2019.772

Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2025

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 3 221 86 08 dmlnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal Klantnummer (KN) Serienummer (SN)	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Homelift KN:2019.772 SN:LC/2019.772 AR 179208	Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek	L'appel de secours ,sûr une installation hors tention est resté sans réponse, l'appel est arrivé sur une messagerie vocal. Veuillez y remédier (rappel: 1)		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag
zorgvuldig en
geheel

2

Laat zo snel mogelijk
de opmerkingen
verhelpen

3

Volgende periodieke controle in 10/2025
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met dmlnorth@vincotte.be.
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	23636427	Maximale last (kg)	410
Natuur	Homelift	Aantal personen	5
Merk	ARITCO LIFT	Lastbegrenzer	Nee
Type	Aristocrate 7000 Flexi	Lastmomentbegrenzer	Niet gekend
Serienummer	LC/2019.772 AR 179208	Gebruikt als hefwerktuig (ARAB)	Ja
Bouwjaar	2019	Hefhoogte (m)	3
Klant nummer van het toestel	2019.772		


Basis en inhoud van het onderzoek:

- ARAB Art. 281 - Periodieke controle van hefwerktuigen - Driemaandelijks controle (staat & werking)

Nota:

Extra nota's:

- Reset. En sdm, Appuyer sur le bouton qui représente une porte pendant au moins 3 sec parfois précéder du déblocage du frein , juste une impulsion. Technicien 0475279343 ou 03 226 12 72.



Opmerkingen:

Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- L'appel de secours ,sûr une installation hors tention est resté sans réponse, l'appel est arrivé sur une messagerie vocal. Veuillez y remédier (rappel: 1)



Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

Volgende controle: 10/2025