

INSPECTIEVERSLAG Nr. FID/01239D-G01/FB/26-046/C - 2026.07.14

Aanvrager

FACQ NV Leuvensesteenweg 561 1930 Zaventem	<u>Ref. aanvraag</u> : Bevestiging afspraak mail van 06/07/2026 <u>Contactpersoon</u> : Dhr. Bernard Delleur (ICT-manager) <u>Tel.</u> : 02/719.87.66 <u>E-mail</u> : bernard.delleur@facq.be <u>BTW</u> : BE0416.587.977
---	---

Opdracht

<u>Aard</u> : Periodieke inspectie <u>Type van installatie</u> : Brandmeldinstallatie + Blusinstallatie met gas (Proinert)	<u>Plannummer(s)</u> : Technisch dossier <u>Installateur(s)</u> : DEF + EXPRO
<u>Belanghebbende</u> FACQ NV Leuvensesteenweg 561 1930 Zaventem	<u>Contactpersoon</u> : Dhr. Alain Elleboudt (Dienst Gebouwen) <u>Tel.</u> : 0474/50.24.08 <u>E-mail</u> : alain.elleboudt@facq.be <u>Betreffende gebouw / zone(s)</u> Computerzaal (+1)

Voorschriften

<u>Basis voorschriften</u> ➤ <u>Detectie</u> : NBN S21-100 + Addendum 2⇒5 ➤ <u>Blussing</u> : ISO14520 editie 2005 ➤ <u>Bijzonderheden</u>	<u>Bijzonderheden</u> Geen.
---	---

Datum van de inspectie: **2026.07.08**

Resultaten

Op het ogenblik van de controle werden de volgende resultaten bekomen, rekening houdend met de aard van de inspectie, binnen de limieten van de opdracht gegeven door de aanvrager, conform de voorschriften vermeld in dit verslag (zie bijzonderheden). Een resultaat van non-conformiteit betekent niet, behoudens opmerkingen opgenomen in dit verslag, dat de installaties slecht werken en/of het risico slecht beveiligd/bewaakt wordt.

➤ **De installatie is conform de voorschriften.**


F. Brumagne
Inspector
0474/97.41.19


J. Stassen
Technical Manager Inspections

Dit verslag mag enkel in zijn geheel en na voorafgaandelijk akkoord van de aanvrager en het Fire Inspection Department "FID" gereproduceerd worden.
Dit verslag is conform EN ISO/IEC 17020 (EN 45004).

EVALUATIE

1. OPMERKINGEN

Geen.

2. BEPROEVINGEN

2.1. Metingen : **Zie keuringsverslag.**

2.2. Functionele proeven

- De goede werking van alle functies, storingen en alarmen werd beproefd : **in orde.**
- **50%** van de detectoren en handmelder werden met een testdispositief beproefd : **in orde.**
- Verificatie van de doeltreffendheid van de transmissie naar een meldkamer : **in orde.**

2.3. Type vuurhaarden : **Niet meer van toepassing.**
