



Adresse de visite:

Facq Gembloux  
Chaussée de Tirlemont, 44 5030 Gembloux

Agent: J-B FONTAINE

| v.3.0 |      | N°   | Non-conforme au RGIE                                                               | Réf. du risque suivant<br>AR 04-12-2012 - article 4                                                         | Lieu,<br>emplacement,<br>zone ...                                                                                                                                                                                     | Danger,<br>phénomène dangereux                                    | Eléments / informations relatifs<br>à la situation dangereuse<br>et événement dangereux<br>(ou scénario) | Conséquence/lésion<br>possible | Estimation<br>du <i>risque actuel</i> |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Gestion du risque :<br>réflexions / pistes relatives à des<br>mesures de correction possibles<br>(sur le plan matériel, organisationnel et<br>humain); commentaires;<br>recommandations complémentaires |
|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (x)   | 1-12 |      |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                          |                                | Gravité                               | Fréq./durée<br>d'exposition | Probabilité<br>d'occurrence | Possibilité d'éviter ou<br>limiter le dommage                                                                                                                                                                                                                                 | Indice du risque |                                                                                                                                                                                                         |
|       |      |      |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                          |                                |                                       |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                         |
| 1.01  | x    | 1,10 | rapport<br>GEM/17/60751215/<br>00/FR/000 :<br>Observation 1069                     | Parties actives                                                                                             | Appareillage restant sous tension d'un<br>circuit alimenté en amont du<br>sectionneur général de l'armoire                                                                                                            | Electrocution,<br>Electrisation,<br>Arc                           | 2                                                                                                        | 2                              | 2                                     | 1                           | 4                           | - Placer un avis " toujours sous tension" ou<br>"pictogramme danger électrique" à proximité<br>de l'appareillage<br>- Indiquer les consignes dans le schéma<br>électrique correspondant<br>- Informer le personnel habilité d'utiliser les<br>EPI adaptés                     |                  |                                                                                                                                                                                                         |
| 2.01  | x    | 2,8  | rapport<br>GEM/17/60751215/<br>00/FR/000 :<br>Infraction 1815                      | parties devenues actives<br>à la suite d'une<br>défaillance, risque de<br>court-circuit                     | Risque de défaillance des<br>conducteurs entre l'ouverture de la<br>porte et l'armoire                                                                                                                                | électrocution ,<br>choc, incendie                                 | 2                                                                                                        | 1                              | 1                                     | 2                           | 2                           | Placer les conducteurs vers la porte de<br>l'armoire (tableau chaufferie) sous conduit                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                         |
| 2.02  | x    | 10   | rapport<br>GEM/17/60751215/<br>00/FR/000 :<br>Observation 1061<br>Observation 1062 | parties actives,<br>rayonnement thermique                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | brûlure,<br>incendie,<br>projection de<br>particules en<br>fusion | 2                                                                                                        | 1                              | 1                                     | 2                           | 2                           | Apposer le pictogramme de danger<br>électrique et/ou la tension de service sur le<br>tableau                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                         |
| 3.00  | x    | 8    | Rapport<br>GEM/17/60751215/<br>00/FR/000<br>Observation F2                         | Parties métalliques<br>devenues actives suite à<br>une défaillance<br>Arc<br>Défaut sur un<br>équipement BT | Choc électrique par contact indirect<br>et/ou d'incendie si non déclenchement<br>de protection différentiel en cas de<br>défaut d'isolement dans l'installation.                                                      | Electrocution,<br>Electrisation,<br>Incendie                      | 2                                                                                                        | 2                              | 2                                     | 1                           | 4                           | - Prévoir des tests périodiques des<br>interrupteurs différentiels (par exemple lors<br>d'un entretien, lors des mises hors tension).<br>- Tenir les informations/résultats des tests<br>dans un registre ou rapport de test.                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                         |
| 10.01 | x    | 10   | rapport<br>GEM/17/60751215/<br>00/FR/000 :<br>Infraction F1<br>Infraction F3       |                                                                                                             | Adaptation des appareillages et<br>installations électriques en fonction<br>des caractéristiques des influences<br>externes qu'ils peuvent rencontrer.<br>Instruction lors de travaux avec des<br>risques électriques |                                                                   |                                                                                                          |                                |                                       |                             | A                           | Prévoir le plan d'influences externes de<br>l'ensemble de l'établissement<br><br>La liste des facteurs d'influences externes est<br>à approuver et signer par l'exploitant ou son<br>représentant et le représentant de<br>l'organisme agréé visé à l'article 275 du<br>RGIE. |                  |                                                                                                                                                                                                         |



Adresse de visite:

Facq Gembloux  
Chaussée de Tirlemont, 44 5030 Gembloux

Agent: J-B FONTAINE

| v.3.0 |                      |                                                     | Lieu,<br>emplacement,<br>zone ... | Danger,<br>phénomène dangereux                                                                   | Eléments / informations relatifs<br>à la situation dangereuse<br>et événement dangereux<br>(ou scénario)                                                                                                       | Conséquence/lésion<br>possible                          | Estimation<br>du <b>risque actuel</b> |                             |                             |                                               |                  | Gestion du risque :<br>réflexions / pistes relatives à des<br>mesures de correction possibles<br>(sur le plan matériel, organisationnel et<br>humain); commentaires;<br>recommandations complémentaires                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°    | Non-conforme au RGIE | Réf. du risque suivant<br>AR 04-12-2012 - article 4 |                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Gravité                               | Fréq./durée<br>d'exposition | Probabilité<br>d'occurrence | Possibilité d'éviter ou<br>limiter le dommage | Indice du risque |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | (x)                  | 1-12                                                |                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                       |                             |                             |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.02 | x                    | 6, 4                                                | Pour l'ensemble<br>BT             | Surtensions d'origine<br>atmosphérique,<br>absence de paratonnerre,<br>propagation de potentiel, | Possibilité de surtension par impact de<br>foudre sur les lignes aériennes,<br>bâtiment,...                                                                                                                    | Electrocution<br>Electrisation<br>Incendie<br>Explosion |                                       |                             |                             |                                               | A                | Depuis le début de l'exploitation, l'installation<br>n'aurait pas été sujette à des<br>effets/conséquences liés à la foudre. Nous<br>restons toutefois à votre disposition pour<br>effectuer l'analyse de risques sur base de la<br>NBN EN 62305.<br>- présence d'un point élevé au nveau du<br>silos.                                                                         |
| 10.03 | x                    | 7                                                   | Pour l'ensemble<br>BT             | Propagation d'un<br>incendie                                                                     | En cas d'incendie, les circuits vitaux<br>permettant l'évacuation des personnes<br>et le maintien des éléments de<br>sécurité d'exploitation doivent resté en<br>service et sous tension durant 2h<br>minimum. | Incendie                                                |                                       |                             |                             |                                               | A                | Nous vous invitons à vous référer notamment<br>à l'art. 104 du RGIE concernant le choix des<br>canalisations et appareillages selon la<br>définition de vitalité des circuits....ainsi<br>qu'aux autres prescriptions réglementaires en<br>matière de protection contre l'incendie.<br>RF parois et plafond > 2h<br>RF porte > 1h<br>Choix de câble FR1 ou RF2 et non halogéné |
| 10.04 | x                    | 10                                                  | Pour l'ensemble<br>BT             |                                                                                                  | Travaux divers<br><br>Accentuation du risque pour les<br>travaux en hauteur au niveau des<br>équipements et appareillages<br>électriques des bâtiments                                                         | Electrocution<br>Electrisation<br>chute                 |                                       |                             |                             |                                               | A                | Dans tous les cas, veiller au respect des<br>consignes de sécurité et les prescriptions de<br>l'art. 266 du RGIE pour tous travaux, y<br>compris l'entretien, les contrôles visuels, les<br>modifications de l'installation, les tests,...<br><br>Tenir compte des procédures particulières à<br>mettre en oeuvre lors des travaux en hauteur<br>du personnel BA4/BA5          |