

RAPPORT D'INTERVENTION

07/06/2022



AIR CLEAN VENTILATION

RUE DE L'INDUSTRIE 17A

1400 NIVELLES

N° Client 100096

Nom **FACQ SA**

Leuvensesteenweg 561

CP - Localité : 1930 ZAVENTEM

Tél : 067/49.14.44

Fax :

TVA : BE 651 890 379

Mail : info@ventilation-clean.com

Tel:

absinvoice@facq.be

N° INTERV. **268**

Nom du locataire **FACQ GRIVEGNÉE**

Adresse (Rue) Boulevard de Froidmont 25

CP - Localité 4030 GRIVEGNEE (LIEGE)

BELGIQUE

Tél.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Immeuble / Etage / Situation / /

REMARQUE INSTALLATION

MOTIF DE L'INTERV.

* 10/05/2021: Groupe de ventilation en toiture. échelle sur place. clef du groupe au comptoir. filtre a poche 353/6*425*360 mm 4x

* 10/06/2022: Le client doit vérifier si il a un contrat de maintenance avec la société Vrancken pour faire offre remplacement sonde.

Entretien moteur

PRESTATIONS

<i>Technicien prévu :</i>	<i>Date et heure prévue d'intervention :</i>	09/05/2022	14:00
WOLFS LAURENT	<i>Prévision de timing :</i>	<i>x 1/4 h.</i>	09/05/2022 15:00

Prestations réalisées :

OBSERVATIONS DU TECHNICIEN / TRAVAUX EFFECTUES

Moteur a l'arrêt a notre arrivée. Message d erreur indiquant vérification sondes pression.

Remise en route et entretien

MATERIEL UTILISE

RAPPORT D'INTERVENTION

07/06/2022



AIR CLEAN VENTILATION

RUE DE L'INDUSTRIE 17A

1400 NIVELLES

Tél : 067/49.14.44

Fax :

TVA : BE 651 890 379

Mail : info@ventilation-clean.com

N° Client 100096

Nom **FACQ SA**

Leuvensesteenweg 561

CP - Localité : 1930 ZAVENTEM

Tel:

absinvoice@facq.be

N° INTERV. **268**

SUIVI A PREVOIR / MATERIEL A COMMANDER

(Signature du technicien)

(Signature du client)

TRAVAIL TERMINE : OUI

FACQ SA

En qualité de propriétaire

Le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente