

## Uitgevoerde lektesten van 01/08/2022 tot 23/08/2022

17/08/2022

Uitgevoerd door SVEN VAN LOO

<b>Nummer attest</b>	104236/06	<b>In orde</b>	✔ Ja
<b>Klant</b>	<b>FACQ</b> HEIDESTRAAT 9820 Merelbeke (Vlaams Gewest)	<b>Installatie</b>	CT220241/04 (Referentie klant: Warmtepomp stookkot)
		<b>Reden</b>	Periodieke controle van de volledige installatie
<b>Directe methode</b>	Gasdetectietoestel	<b>Indirecte methode</b>	
<b>Testdruk LD</b>		<b>Testdruk HD</b>	

17/08/2022

Uitgevoerd door SVEN VAN LOO

<b>Nummer attest</b>	104236/05	<b>In orde</b>	✔ Ja
<b>Klant</b>	<b>FACQ</b> HEIDESTRAAT 9820 Merelbeke (Vlaams Gewest)	<b>Installatie</b>	CT220241/03 (Referentie klant: Chiller hoge temperatuur)
		<b>Reden</b>	Periodieke controle van de volledige installatie
<b>Directe methode</b>	Gasdetectietoestel	<b>Indirecte methode</b>	
<b>Testdruk LD</b>		<b>Testdruk HD</b>	

**Lekdetectieapparatuur** TESTO 316-4 - 0632 3164 506 0031 (5 gr/jaar)

17/08/2022

Uitgevoerd door SVEN VAN LOO

<b>Nummer attest</b>	104236/04	<b>In orde</b>	✔ Ja
<b>Klant</b>	<b>FACQ</b> HEIDESTRAAT 9820 Merelbeke (Vlaams Gewest)	<b>Installatie</b>	CT220241/02 (Referentie klant: Chiller lage temperatuur)
		<b>Reden</b>	Periodieke controle van de volledige installatie
<b>Directe methode</b>	Gasdetectietoestel	<b>Indirecte methode</b>	
<b>Testdruk LD</b>		<b>Testdruk HD</b>	

**Lekdetectieapparatuur** TESTO 316-4 - 0632 3164 506 0031 (5 gr/jaar)

17/08/2022

Uitgevoerd door SVEN VAN LOO

<b>Nummer attest</b>	104236/03	<b>In orde</b>	✔ Ja
<b>Klant</b>	<b>FACQ</b> HEIDESTRAAT 9820 Merelbeke (Vlaams Gewest)	<b>Installatie</b>	CT220241/01 (Referentie klant: Drycooler)
		<b>Reden</b>	Periodieke controle van de volledige installatie
<b>Directe methode</b>	Gasdetectietoestel	<b>Indirecte methode</b>	

**Testdruk LD****Testdruk HD****Lekdetectieapparatuur** TESTO 316-4 - 0632 3164 506 0031 (5 gr/jaar)**17/08/2022****Uitgevoerd door SVEN VAN LOO****Nummer attest** 104236/02**In orde**  Ja**Klant** **FACQ**  
HEIDESTRAAT  
9820 Merelbeke (Vlaams  
Gewest)**Installatie** CT200177 (Referentie klant:  
Elektriciteitslokaal)**Reden** Periodieke controle van de  
volledige installatie**Directe methode** Gasdetectietoestel**Indirecte methode****Testdruk LD****Testdruk HD****Lekdetectieapparatuur** TESTO 316-4 - 0632 3164 506 0031 (5 gr/jaar)**17/08/2022****Uitgevoerd door SVEN VAN LOO****Nummer attest** 104236/01**In orde**  Ja**Klant** **FACQ**  
HEIDESTRAAT  
9820 Merelbeke (Vlaams  
Gewest)**Installatie** CT190400 (Referentie klant:  
SERVERLOKAAL)**Reden** Periodieke controle van de  
volledige installatie**Directe methode** Gasdetectietoestel**Indirecte methode****Testdruk LD****Testdruk HD****Lekdetectieapparatuur** TESTO 316-4 - 0632 3164 506 0031 (5 gr/jaar)