

Trium Security

Herseltsesteenweg 72
B-3200 Aarschot
Tel. +3216561831

info@trium.be

TVA/BTW: BE 0456.441.814

Vergunde onderneming voor
alarm en camera systemen
Registratie: 456.441.814/04.026.00

Date/Datum:

24/02/25

Nom/Naam:

FACQ ANDERLECHT 660

IID:

3346751

Address/Adres:

BD. INDUSTRIEL 198
1070 ANDERLECHT

Tel. 28939401

Fax

Responsable/Verantwoordelijk:

Mail:

julie.vanluyck@facq.be

Maintenance checklist

Type installatie/Type d'installation	spc vanderbilt
Batterij centrale type/Type de batterie centrale	12V/7Ah
Datum batterij centrale/Date batterie centrale	2024-02-24
Verbruik/Consommation mA	30mA
Uitbreidingen met voeding/Ext. avec alimentation	3
Batterijen draadloos type/Type batteries sans fil	0
Datum batterij draadloos/Date batterie sans fil	2025-02-24
Aantal detectiezones/Nombre de zones de détection	34
Aantal detectiezones in werking/N° de zones en fct	34
Klavier aantal/Nombre de clavier	2
Binnensirene/Sirène interne	OK
Buitensirene/Sirène extérieure	OK
Flits/Flash	OK
Meldkamer/Salle d'urgence	OK
Vocale doormelding/Notification vocale	NA
Opmerkingen/Remarques	
Noodzakelijke aanpassingen/Adaptations nécessaires	

Pièces remplacées/Vervangen onderdelen

Matériaux/Materialen	Description/Omschrijving:	Quantité/Aantal
BATT10-12		2

Arrivée/Aankomst: 13:47

Départ/Vertrek: 16:09

Déplacement/Verplaatsing (km):

Statut après intervention/Status na interventie: 2. Op te volgen/A suivre

Niveau de satisfaction/Klantentevredenheid:

Technicien/Techniker:	Mario TR Pena	
Nom/Naam:	Florian	Pour accord/Voor akkoord
Qualité/Functie:		
Commentaire signataire/Ondertekenaar opmerking:		