

FACQ SA
Chaussée de Fleurus 157
6041 GOSSELIES

BON DE TRAVAIL

Informations

Date d'intervention :	11/04/2024	Statut :	Terminée - Installation non finie
Ref. client :	2311001625/2311001981		
N° d'intervention :	2311001981		
Technicien :	Christopher (T63) Papasavvas		
Type de visite :	Visite contrat		
Installation :	Waterverzachter Bewamat 50 BIO+		
N° de série :	00139930		
N° de projet :	P-334401		
N° de contrat :			

Formulaires

TH IN (° f) : 41
Code programme / programma code : 23
Cm v. à saumure / cm pekelklep : 16
Control By pass ouvert / open - OK
Control régénération/ regeneratie - OK
Control pas de fuite / geen lek - OK
mitigeage / menging (° f) : 10
Control décompte/ aftelling - OK
Capacité (Litre) / Capaciteit (Liter) : 2400

Observations client et rapport technicien

Waterverzachter Bewamat 50 BIO+ (00139930) : Client présent : Secrétaire
INSTALLATION : filtre (infinity A), bypass (vanne bwt), flexibles (oui), adoucisseur(perla sphèrexl), flotteur (16CM), capacité (2400L), th entrée (41) et sortie (10), évacuation (siphon bwt)

INTERVENTION :

MES effectué : controle de l'installation, serrage tete bouteille , test de dureté entrée et sortie , réglage du mittigeur réglage hauteur de la valve a saumure, programmation complète, rinçage des résines
contrôle de la régénération, contrôle de l'aspiration, vérification de la programmation, contrôle de fuites éventuelles, contrôle évacuation (égout conforme), vérification décompte, contrôle filtre + rinçage, contrôle by-pass (fermer), contrôle sel (ok),
explications client.

Nom du client : FACQ SA

Signature :



Informations

Date d'intervention : 11/04/2024
Ref. client : 2311001625/2311001981 Statut : Terminée - Installation non finie
N° d'intervention : 2311001981
Technicien : Christopher (T63) Papasavvas
Type de visite : Visite contrat
Installation : Waterverzachter Bewamat 50 BIO+
N° de série : 00139930
N° de projet : P-334401
N° de contrat :

REMARQUES: remontée d'eau par le sterpute lors du cycle de régénération

CONSIGNES GENERALE : rajouter des pastilles de sel avant d'atteindre le niveau minimum, en cas de fuite ou problème fermer le by-pass et contacter -BWT-

Pièces et prestations

Code	Description	Quantité
DDO	Déplacement domestique	1.0
M1	Tps 8 à 17	0.5

Nom du client : FACQ SA

Signature :



For You and Planet Blue.

ING
BIC: BBRUBEBB
IBAN: BE08 3100 8863 1313

BNP Paribas Fortis
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE56 2100 4459 4588

BTW-TVA: BE 0402.940.374
RPR Brussel
Registratie-Enregistrement 04 27 11

