

Trium Security

Herseltsesteenweg 72
B-3200 Aarschot
Tel. +3216561831

info@trium.be

TVA/BTW: BE 0456.441.814

Vergunde onderneming voor
alarm en camera's systemen
Registratie: 456.441.814/04.026.00

Date/Datum:

13/05/25

Nom/Naam:

FACQ LAKEN II 620

IID:

D01232

Address/Adres:

HAVENLAAN 102
1020 BRUSSEL

Tel.

Fax

Responsable/Verantwoordelijk:

Alain Elleboudt

Mail:

Maintenance checklist

Type installatie/Type d'installation	spc
Batterij centrale type/Type de batterie centrale	7ah
Datum batterij centrale/Date batterie centrale	2023-12-07
Verbruik/Consommation mA	
Uitbreidingen met voeding/Ext. avec alimentation	
Batterijen draadloos type/Type batteries sans fil	cr123 x2
Datum batterij draadloos/Date batterie sans fil	2025-05-13
Aantal detectiezones/Nombre de zones de détection	19
Aantal detectiezones in werking/N° de zones en fct	19
Klavier aantal/Nombre de clavier	2
Binnensirene/Sirène interne	NA
Buitensirene/Sirène extérieure	OK
Flits/Flash	OK
Meldkamer/Salle d'urgence	OK
Vocale doormelding/Notification vocale	NA
Opmerkingen/Remarques	Nazicht van het inbraaksysteem = OK Nazicht van het brandsysteem = ok Nazicht van het accessysteem = OK Looptest uitgevoerd Sirenes getest Flits getest Badges getest Rookmelders getest Drukknoppen getest Doormelding naar de meldkamer getest Doormelding naar de alarmcentrale getest Batt cr123 x2 vervangen
Noodzakelijke aanpassingen/Adaptations nécessaires	

Pièces remplacées/Vervangen onderdelen

Matériaux/Materialen	Description/Omschrijving:	Quantité/Aantal
CR123 PROCELL	CR123 PROCELL :	2

Arrivée/Aankomst: 08:04

Départ/Vertrek: 10:36

Déplacement/Verplaatsing (km):

Statut après intervention/Status na interventie: 1. Gedaan/Terminé OK

Niveau de satisfaction/Klantentevredenheid:

Technicien/Techniker:	Sjoen TR Coekaerts	
Nom/Nam:	Alain Elleboudt	Pour accord/Voor akkoord
Qualité/Functie:		
Commentaire signataire/Ondertekenaar opmerking:		