



Hoogspanningscabine Facq Brugge - Verslag



Project	Brugge FACQ	Lokaal	
Projectcode	ONDERHOUD FACQ BRUGGE	Aanmaakdatum	10/04/2025
Formulier Nummer	106	Einddatum	10/04/2025
Lijst	Publieke lijst	Auteur	gert vangelooven
Categorie		Datum van voltooiing	19/05/2025
Sjabloon	Hoogspanningscabine Ivarem	Gegenereerd door	gert vangelooven
Toegewezen	gert vangelooven		

Samenvatting

Lijst van secties zonder niet-conformiteiten / punten

- Gegevens inspectie
- A. Aan de buitenzijde
- Omgevingsfactoren
- Binnenin
- Installatie
- Extra opmerking(en)
- Upload zone foto's

Vragen

Gegevens inspectie				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
1.1	Werf	hoogspanningscabine Facq Brugge		
1.2	Inspecteur	Gert Vangelooven		
1.3	Datum	2025-04-10		

A. Aan de buitenzijde				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
2.1	Cabine op slot?	OK		
2.2	Toegang vrij van obstakels, evacuatie mogelijk.	OK		
2.3	Geen sporen van inbraak	OK		
2.4	Toegangsdeur is van binnenuit te openen zonder sleutel.	OK		
2.5	Pictogram "elektrisch gevaar" met aanduiding van de spanning	OK		 1

Documents



Photo apr 10, 2025, 13:59

gert vangelooven - 10 04 2025- 13:59


Omgevingsfactoren				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
3.1	Temperatuur is normaal	OK		
3.2	Geen condensatievocht	OK		
3.3	Geen vreemde voorwerpen in de hoogspanningscabine	OK		
3.4	Geen corrosie of vervuilende stoffen	OK		
3.5	Geen flora (onkruid,...)	OK		
3.6	Geen Fauna (ongedierte,...)	OK		
3.7	Geen trillingen van machines in de buurt	OK		
3.8	Constuctie is stabiel	OK		

Binnenin				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.1	Register met jaarlijkse keuringen en driemaandelijkse bezoek	NOK		 1

Commentaren

geen farde aanwezig

gert vangelooven - 10 04 2025- 14:01

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.2	Elektrische schema's aanwezig en up to date	OK		 1
Documents  Photo apr 10, 2025, 14:01 gert vangelooven - 10 04 2025- 14:01				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.3	Verlichting en noodverlichting werken. (Punten aanmaken voor de lampen die vervangen moeten worden)	OK		 2
Documents   Photo apr 10, 2025, 14:02 Photo apr 10, 2025, 14:02 gert vangelooven - 10 04 2025- 14:02 gert vangelooven - 10 04 2025- 14:02				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.4	Instructie eerste zorgen bij elektrocutie hangt uit en is leesbaar	OK		 1
Documents  Photo apr 10, 2025, 14:02 gert vangelooven - 10 04 2025- 14:02				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.5	CBM en PBM aanwezig: bankje, schakelstok, handschoenen	OK		 2

Documents



Photo apr 10, 2025, 14:02

gert vangelooven - 10 04 2025- 14:02



Photo apr 10, 2025, 14:02

gert vangelooven - 10 04 2025- 14:02

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.6	Housekeeping: vloer is vrij van voorwerpen, geen slip-of struikelgevaar	OK		
4.7	Elektrische kasten vergrendeld + vergrendelbare hoofdschakelaar (Indien luscabine)	OK		 1

Documents



Photo apr 10, 2025, 14:02

gert vangelooven - 10 04 2025- 14:03

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.8	Bord(en) vermelden de spanning en zijn geïdentificeerd	OK		 1

Documents



Photo apr 10, 2025, 14:03

gert vangelooven - 10 04 2025- 14:03

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.9	Indien de kast mag geopend worden (afhankelijk van de kwalificatie): geen beschadigde kabels	OK		

4.10	Indien de kast mag geopend worden (afhankelijk van de kwalificatie): stand van de scheidingsinrichting of -schakelaar moet zichtbaar zijn.	OK		
------	--	----	--	--

Installatie

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
5.1	Controle status SF6 gas in correcte positie (groen)	NOK		1

Documents




Photo apr 10, 2025, 14:03

gert vangelooven - 10 04 2025- 14:03

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
5.2	Nazicht aanwezigheid reserve set zekeringen	OK		1

Documents



Photo apr 10, 2025, 14:04

gert vangelooven - 10 04 2025- 14:04

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
5.3	Nazicht status in gebruik genomen zekeringen	OK		
5.4	Plaats hier een foto van: de transfo	OK		1

Documents



Photo apr 10, 2025, 14:04

gert vangelooven - 10 04 2025- 14:04

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
5.5	Plaats hier een foto van: de meetklok van de transfo (Mag niet hoger dan 70°C zijn!). Vervolgens pijl terug draaien naar de zwarte pijl.	OK		 2

Documents



Photo apr 10, 2025, 14:05

gert vangelooven - 10 04 2025- 14:05



Photo apr 10, 2025, 14:05

gert vangelooven - 10 04 2025- 14:05

Extra opmerking(en)

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
6.1	Opmerking(en):	Nvt		

Upload zone foto's

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
7.1	Plaats hier de gemaakte foto's (Op pc: duw op + Bestand uploaden vanaf bureaublad) (Op gsm: duw op + maak foto)	Nvt		