



Hoogspanningsabine Facq Kuurne - Verslag



Project	Kuurne FACQ	Lokaal	
Projectcode	ONDERHOUD FACQ KUURNE	Aanmaakdatum	19/03/2025
Formulier Nummer	92	Einddatum	19/03/2025
Lijst	Publieke lijst	Auteur	gert vangelooven
Categorie		Datum van voltooiing	19/03/2025
Sjabloon	Hoogspanningsabine Ivarem	Gegenereerd door	gert vangelooven
Toegewezen	gert vangelooven		

Samenvatting

Lijst van secties zonder niet-conformiteiten / punten

- Gegevens inspectie
- A. Aan de buitenzijde
- Omgevingsfactoren
- Binnenin
- Installatie
- Extra opmerking(en)
- Upload zone foto's


Vragen

Gegevens inspectie				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
1.1	Werf	Facq Kuurne		
1.2	Inspecteur	Gert Vangelooven		
1.3	Datum	2025-03-19		

A. Aan de buitenzijde				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
2.1	Cabine op slot?	OK		
2.2	Toegang vrij van obstakels, evacuatie mogelijk.	OK		
2.3	Geen sporen van inbraak	OK		
2.4	Toegangsdeur is van binnenuit te openen zonder sleutel.	OK		
2.5	Pictogram "elektrisch gevaar" met aanduiding van de spanning	OK		 1
Documents  Photo mrt 19, 2025, 12:38 gert vangelooven - 19 03 2025- 12:38				

Omgevingsfactoren				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
3.1	Temperatuur is normaal	OK		
3.2	Geen condensatievocht	OK		
3.3	Geen vreemde voorwerpen in de hoogspanningscabine	OK		
3.4	Geen corrosie of vervuilende stoffen	OK		
3.5	Geen flora (onkruid,...)	OK		
3.6	Geen Fauna (ongedierte,...)	OK		
3.7	Geen trillingen van machines in de buurt	OK		
3.8	Constuctie is stabiel	OK		


Binnenin				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.1	Register met jaarlijkse keuringen en driemaandelijkse bezoek	NOK		 1

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
Commentaren geen farde aanwezig gert vangelooven - 19 03 2025- 12:41				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.2	Elektrische schema's aanwezig en up to date	OK		 1
Documents  Photo mrt 19, 2025, 12:41 gert vangelooven - 19 03 2025- 12:41				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.3	Verlichting en noodverlichting werken. (Punten aanmaken voor de lampen die vervangen moeten worden)	OK		 2
Documents  Photo mrt 19, 2025, 12:40 gert vangelooven - 19 03 2025- 12:40 Photo mrt 19, 2025, 12:40 gert vangelooven - 19 03 2025- 12:40				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.4	Instructie eerste zorgen bij elektrocutie hangt uit en is leesbaar	OK		 1

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
Documents  Photo mrt 19, 2025, 12:42 gert vangelooven - 19 03 2025- 12:42				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.5	CBM en PBM aanwezig: bankje, schakelstok, handschoenen	OK		 1
Documents  Photo mrt 19, 2025, 12:42 gert vangelooven - 19 03 2025- 12:42				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.6	Housekeeping: vloer is vrij van voorwerpen, geen slip-of struikelgevaar	OK		
4.7	Elektrische kasten vergrendeld + vergrendelbare hoofdschakelaar (Indien luscabine)	OK		 1
Documents  Photo mrt 19, 2025, 12:42 gert vangelooven - 19 03 2025- 12:42				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.8	Bord(en) vermelden de spanning en zijn geïdentificeerd	OK		 1
Documents  Photo mrt 19, 2025, 12:43 gert vangelooven - 19 03 2025- 12:43				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
4.9	Indien de kast mag geopend worden (afhankelijk van de kwalificatie): geen beschadigde kabels	OK		
4.10	Indien de kast mag geopend worden (afhankelijk van de kwalificatie): stand van de scheidingsinrichting of -schakelaar moet zichtbaar zijn.	OK		

Installatie

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
5.1	Controle status SF6 gas in correcte positie (groen)	OK		 1
Documents  Photo mrt 19, 2025, 12:43 gert vangelooven - 19 03 2025- 12:43				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
5.2	Nazicht aanwezigheid reserve set zekeringen	OK		 1

Documents




Photo mrt 19, 2025, 12:43

gert vangelooven - 19 03 2025- 12:43

- 5.3 Nazicht status in gebruik genomen zekeringen

OK

- 5.4 Plaats hier een foto van: de transfo

OK

 1

Documents



Photo mrt 19, 2025, 12:43

gert vangelooven - 19 03 2025- 12:43

- 5.5 Plaats hier een foto van: de meetklok van de transfo (Mag niet hoger dan 70°C zijn!). Vervolgens pijl terug draaien naar de zwarte pijl.

OK

 2

#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
Documents				
				
	Photo mrt 19, 2025, 12:44	Photo mrt 19, 2025, 12:44		
	gert vangelooven - 19 03 2025- 12:44	gert vangelooven - 19 03 2025- 12:44		

Extra opmerking(en)				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
6.1	Opmerking(en):	Nvt		

Upload zone foto's				
#	Vraag titel	Antwoord	Punt	Bijlagen
7.1	Plaats hier de gemaakte foto's (Op pc: duw op + Bestand uploaden vanaf bureaublad) (Op gsm: duw op + maak foto)	Nvt		