

Lid nr :

Verslag nr : ANT/16/14959204/00/NL/001

**Getypte kopie**

**VERSLAG<sup>1</sup>: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP HOOGSPANNING – CONTROLEBEZOEK**

Volgens de voorschriften van:  Boek 2 - KB 8/09/2019 («AREI»)  Boek 3 - KB 8/09/2019 («AREI»)  Codex (B.III-Tit.2- Hfst.III)

Datum van de installatie:  Vóór 1/01/1983  Tussen 1/01/1983 & 1/06/2020  Vanaf 1/06/2020

Naam en adres van de klant : Distributiecentrum Facq Kerseberg  
Leuvensesteenweg 561 - 1930 Zaventem

Adres van de installatie : Leuvensesteenweg 561 - 1930 Zaventem

Aard van de installatie :  Transformatiepost  Schakelpost  Transformatie- & Schakelpost  Facq DRB - 20195

Spanning : HS : 11 kV LS : 400 V Vermogen : 1250 kVA (50 Hz)

De controle heeft betrekking op de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie en onder meer op de volgende punten :

**Visueel nazicht :**

Staat van de elektr. apparatuur	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.	Normale verlichting, veiligheidsverlichting	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.
Staat van de schakelapparatuur	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.	Instructies eerste hulp	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.
Stroombaanschema	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.	Vermelding bedrijfsspanning	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.
Situatieplan <input checked="" type="checkbox"/> NVT (afwijk.) <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.		Constructieve maatregelen tegen lekken	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.
Situatieplan van de aardverbindingen	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.	Bescherming tegen elektrische schokken	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.
Waarschuwborden	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.	Deur (slot, draairichting, staat...)	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.
Merking van de stroombanen	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.	Stand van de peilaanwijzers	<input checked="" type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Opm. <input type="checkbox"/> Inbr.

**HS-aardinginst. - Metingen:**  $R_E$  :  $\Omega$   $Z_E$  :  $\Omega$   $Z_{EB}$  : 2,6  $\Omega$   $\rho_E$  :  $\Omega m$

**Allerlei :**

Aard diëlektricum transfo('s) : Olie ONAN

Attest van Globale Aarding :  Ja  Neen  Dossier van installatie :  werd geraadpleegd  kon niet geraadpleegd worden

Afwijkingen Deel 8:  Toegepast  Niet toegepast  Risicoanalyse - Ref.: Datum:

(Onder) afdeling	INBREUKEN (I) en/of OPMERKINGEN (O) en/of NOTA'S (N)
	Nihil

**BESLUIT**

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE **VOLDOET** AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN  BOEK 2 (KB 8/09/2019)  BOEK 3 (KB 8/09/2019).

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE **VOLDOET NIET** AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN  BOEK 2 (KB 8/09/2019)  BOEK 3 (KB 8/09/2019).


De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

De elektrische hoogspanningsinstallatie dient opnieuw gecontroleerd te worden binnen een termijn van 1 jaar.

Datum : 20/05/2025

Naam agent-bezoeker : Peeters Yves

Agent nr : 5952



Ir F. Dewint  
Directeur Generaal

<sup>1</sup> Indien er een inhoudelijk verschil is tussen de getypte kopie en het ter plaatse gelaten handgeschreven NCR verslag, is het ter plaatse gelaten NCR verslag wat voorrang heeft.