

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be
info@atecon.be

VERBIEST E.T.I.

Eikelaarstraat 17A,
B-3600 Genk

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens:

Verslag N°:	21.20241002.01	Datum van onderzoek:	02/10/2024
Keuringsnr.:	202412904	Datum verslag:	02/10/2024
Inspecteur:	Kobe Provoost	Verslag geldig tot:	02/10/2025
Type controle:	Controle van de goede werking van de nood- en/of veiligheidsverlichtingsinstallatie		
Aard onderzoek:	Indienststellingsonderzoek		
Controle volgens:	Goede werking		

Referenties: KB 8.09.2019 – Boek 1 – Installaties op LS en ZLS (AREI)

Adres- en onderzoeksgegevens:

Plaats van het onderzoek:	Ambachtenlaan 42, 3001 Leuven		
Omschrijving:	Veiligheidsverlichting FACQ OUTLET		
Opdrachtgever:	Verbiest E.T.I.	BTW BE:	0439298647
Adres opdrachtgever:	Eikelaarstraat 17A-3600 Genk		
	Tel: 089/360700	E-mail:	/
Eigenaar:	FACQ	BTW BE:	/
Adres eigenaar:	Ambachtenlaan 42, 3001 Leuven		
	Tel: /	E-mail:	/
Installateur:	Verbiest E.T.I.	BTW BE:	0439298647
Adres installateur:	Eikelaarstraat 17A-3600 Genk		
Aanwezigen:	Quincy		



1. BESCHRIJVING

1.1 TYPE INSTALLATIE

Noodverlichtingsinstallatie die fungeert als: Veiligheidsverlichting: Evacuatie

1.2 SCHEMA'S

Zie beschrijving van de stroombanen in bijlage 1

1.3 VOEDING

Toestellen zijn van het autonome type

1.4 BEKABELING

Kabel tussen verdeelbord en armatuur OK

Type: Cca (F2)

1.5 PLAATSBECHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Zie bijlage 2

2. CONTROLE DOOR BEPROEVING

2.1 TYPE CONTROLE

Stroomonderbreking van de normale voeding gedurende ten minste 30 min

2.2 PROEVEN

	OK	NOK	NVT
Autonome werking:	x		
Beproevingstijd:	x		
Opstelling armaturen:			x
Pictogrammen:			x
Lichtsterkte:			x
- Op vloerniveau:			x
- Op as van vluchtweg:			x
- Op gevaarlijke plaatsen:			x
Andere:			x

2.3 METINGEN

Niet van toepassing



3. VASTSTELLINGEN

3.1 INBREUKEN

- Geen.

3.2 OPMERKINGEN

- Geen.

3.3 NOTA'S

Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten werden gecontroleerd.

Het aantal en de plaatsing van de armaturen behoorde niet tot de controle opdracht.

4. BESLUIT

De veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen werden met goed gevolg beproefd op hun goede werking.

De volgende periodieke controle moet plaatsvinden vóór 2/10/2025. (1 jaar).

De inspecteur,



ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
BTW BE0408 677 925
info@atecon.be

Kobe Provoost

Voor ATECON vzw,

Kristof Wellens

**BIJLAGE 1: BESCHRIJVING VAN DE STROOMBANEN**

VERDEELBORD	KRING	PLAATS VAN HET VERDEELBORD
VB stockage	A5/A1	Technisch lokaal

BIJLAGE 2: PLAATSBESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Lokaal	VERDIEPING	AANTAL	BEMERKINGEN
Nooduitgangen	GLV	4	/
WC's	GLV	2	/
Technisch lokaal	GLV	1	/
Bali	GLV	1	/