

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 81 432 769 - dmlsouth@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Electricité

• Nos coordonnées
Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1189438/18000

Numéro de rapport: GEM/20/15166565/00/FR/000

• Vos coordonnées
Réf: Mail de Mme Van Luyck

Distributiecentrum FACQ Kersemberg
Leuvensesteenweg, 561
1930 Zaventem
Belgique

• Données d'intervention
Lieu: 570 - Facq Grivegnée
Boulevard de Froidmont, 25
4030 Grivegnée
Date: 20/08/2025
Effectuée par: HADINE WALID

**RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE
D'EXAMEN DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE DE
SECOURS/SÉCURITÉ**

INSTALLATION : FACQ PROCENTER GRIVEGNEE

OBJET DE LA VISITE

VÉRIFICATION VISUELLE
ESSAIS DE FONCTIONNEMENT
ESSAIS D'AUTONOMIE
MESURES DU NIVEAU D'ÉCLAIREMENT

BASE DE L'EXAMEN

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- VÉRIFICATIONS VISUELLE ET TEST DE FONCTIONNEMENT

CONCLUSION

L'installation électrique dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies ci-avant.

Ir F. Dewint
Directeur Général

Date d'émission : 27/08/2025
Nombre de pages : 6
Annexe(s) :
Distribution : or.
cc.



RUBRIQUES DU RAPPORT

1. PRÉLIMINAIRES
2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION CONTRÔLÉE
3. LUMINAIRES D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS/SÉCURITÉ VÉRIFIÉS
4. INFRACTIONS
5. OBSERVATIONS

Personne de contact	Julie Van Luyck (0495/124057)
---------------------	-------------------------------

NOTES

-Néant



1. **Préliminaires**

1.1 **Vérification visuelle**

L'installation d'éclairage de secours a été soumise à une vérification visuelle.
La vérification visuelle a porté sur les parties visibles et accessibles normalement de l'installation.

1.2 **Essais de fonctionnement**

Chaque luminaire vérifié a été alimenté en mode sécurité en simulant une défaillance de l'alimentation de l'éclairage normal pendant une période suffisante pour contrôler que chaque lampe est allumée :
-au moyen du bouton test
-par coupure de l'alimentation normale.

2. **Description de l'installation contrôlée**

Date de l'installation : Non communiqué
Date de réception de l'installation : Non communiqué
Plan(s)/schéma(s) : /
...

2.1 **Types d'installation d'éclairage de secours en fonction des définitions de la NBN EN 1838 :**

Eclairage d'évacuation

Eclairage d'ambiance (anti panique)

Eclairage des emplacements de travaux dangereux

Eclairage de secours des signaux de sécurité

2.2 **Alimentation de secours**

Type :

Système d'alimentation à source centrale (NBN EN 50171)

Groupe de secours (Générateur A.C)

Onduleur

Batteries d'accumulateurs fixes (NBN EN 50272-2)

Batteries incorporées dans les luminaires

Marque	Type	Références / caractéristiques	Nombre
Ces informations ne nous ont pas été communiquées			



2.3 Luminaires pour éclairage de secours/sécurité

2.3.1. Type (*):

(X) Armatures décentralisées - **Blocs autonomes d'éclairage de secours suivant NBN C 71-598-222 ou NBN EN 60598-2-22**

(Z) Armatures centralisées - Luminaires d'éclairage de secours alimentés par source centrale

Marque	Type	Références / caractéristiques	Nombre
Ces informations ne nous ont pas été communiquées			

3. Luminaires d'éclairage de secours/sécurité vérifiés

Voir tableau(x) ci-dessous :



Description		Vérifications		Conclusion	
Locaux, emplacements - Appareils vérifiés	Tableau / circuit	visuelle	Fonctionnement	Infractions	Observations
Local BT	➤ 0.01	Ok	Ok		
Local info	➤ 0.02	Ok	Ok		
SAS escalier REZ	➤ 0.03				
	➤ 0.04	Ok	Ok		
Local entretien	➤ 0.05				
	➤ 0.06	Ok	Ok		
Escalier (x2)	➤ 0.07	Ok	Ok		
Local chaufferie	➤ 0.08				
	➤ 0.09	Ok	Ok		
Vestiaire (x2)	➤ 0.10	Ok	Ok		
Réfectoire	➤ 0.11				
	➤ 0.12	Ok	Ok		
Collect and go (x4)	➤ Q5				
	TD	Ok	Ok		
Hall magasin +WC (x20)	CO				
	LL	Ok	Ok		
Local mazout	EC				
	T	Ok	Ok		
Local compteur	AN	Ok	Ok		
	D				
	GO				



4. **Infractions**

-Néant

5. **Observations**

-Néant