



a kiwa company

# Verlag

VERSLAG NR

ANT/10/15171778/00/NL/000

Origineel

## IN OPDRACHT VAN

Distributiecentrum FACQ Kersemberg  
Leuvensesteenweg 561  
1930 Zaventem

Uw klantnummer: 13747502  
Contractnummer: 1104542/53000



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

330 - Facq Hasselt, Herkenrodesingel 73, 3500 Hasselt



Uitgevoerd op:

15/09/2025 08:09 - 09:06



Uitgevoerd door: CHRISTIAAN CELIS (3549)

### BEKNOPTTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Kone
Type	TRACTIE MONO SPACE
Serienummer	42672132
Jaar van indienststelling	2016
Nominale last (kg)	900



#### Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2026

Verslag verificatie  
door FOD



Of via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ir F. Dewint  
Directeur Generaal

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 3 221 86 08 - [dmlnorth@vincotte.be](mailto:dmlnorth@vincotte.be)  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag  
zorgvuldig en geheel

2

**Volgende periodieke controle in 04/2026**  
**Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding**

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [dmlnorth@vincotte.be](mailto:dmlnorth@vincotte.be).  
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

## GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	23418549	Type gebouw	Professioneel
Natuur	Personenlift	Aantal toegangen	3
Installateur	Kone	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Type	TRACTIE MONO SPACE	Snelheid (m/s)	1
Serienummer	42672132	Machinekamer	Zonder machinekamer
Jaar van indienststelling	2016	Beveiliging kooitoegang	Lichtgordijn
Nominale last (kg)	900	Naam onderhoudsbedrijf	Kone
Aantal personen	11		
Aantal stopplaatsen	3		

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

**Opmerkingen:** Geen

### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Volgende controle: 04/2026**