

Inbraak Onderhoudsrapport**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 1300016
Techniker : Bram Nijs

Bon N°: 251800256
Datum : 18/08/25

Klant gegevens :

102022
Facq Logistics Sa - Facq Alleur Logistiek DRL850
Rue De Wallonie 14
4432 ALLEUR
02/719 85 11

Installatie gegevens :

Nummer : TR-24101459
Installatie type : Inbraak
Referentie : Inbraak
Merk : ACRE
Type : SPC6300
Locatie : Bureel IT room V1

In gebruikname : 12/09/2024
Garantie tot :
Serienummer :

VERSLAG**De controle van de inbraakbeveiligingsinstallatie omvat:**

- Nazicht werking paneel
- De noodvoeding en de batterijen
- De controle van de goede werking van de detectiepunten (Walk test)
- De controle van de sabotagecontacten
- Nazicht geheugen van de centrale
- De optische en akoestische signaleringsapparaten
- De controle van telefoontransmissie
- De sturingen
- De bedieningsfuncties
- De controle van de goede werking van de opstelling en eventuele aanbevelingen ter verbetering
- Bijsturen van de kennis van de klant waar nodig tijdens de onderhoudswerken (maximum 1 uur)
- Test van de in- en uitlooptijden
- Test van het wapenen en ontwapenen
- Test van de verschillende programmaties in de subsystemen
- Nazicht van de functie 'supervisie'
- Nazicht van de functie 'jamming'
- Nazicht van het radiosignaal tussen de elementen van het draadloos systeem

Centrale

Bewakingsfirma verwittigd? : JA
Geheugen nakijken : OK
Controle datum en tijd : OK
Controle codes : OK
Centrale in rust? : JA
Ledtest : OK
Knoppentest : OK
Displaytest : OK
Buzzertest : OK

Opmerkingen

§ : nvt

Aanbevelingen

§ : nvt

Offerte gevraagd?

§ : nvt

Conclusie

Inbraak Onderhoudsrapport

§ : De inbraakcentrale bevindt zich in goede staat van werking en voldoet aan de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften.

Handtekening techniker (Bram Nijs)