

Checklist Onderhoud Inbraak

Algemene gegevens		Klant gegevens	
Verslag N°	2200071	100002	
Techniker	Mitchel Holmans	Facq - Facq Aalst 690	
		Merestraat 163	
		9300 AALST	
Bon N°	261800414		
Datum	13/04/26		
Installatie gegevens :			
Nummer	TR-24100258	In gebruikname	
Installatie type	Inbraak	Garantie tot	
Referentie	Inbraak	Serienummer	3.13.7
Merk	ACRE		
Type	SPC5300		
Locatie			

VERSLAG

Verwittigen meldkamer: Meldkamer in test

Zekering verwijderd: Op Batterij

Log Controle: Log Uitgelezen

Opmerking/Bevinding Log:

Controle Centrale

Visuele Controle: Geen opmerking

Opmerking controle:

Batterij

Batterij staat: < 3jaar, goede staat

reden (indien niet vastgesteld):

Spanning Batterij Na 5 minuten belasting (V): 13.4

Verbruikstroom (mA): 220

Laadstroom (mA): 300

Laadspanning (V): 13.5

Controle Detectiepunten

Looptest: Voltooid 100%

Visuele controle detectiepunten: Voltooid 100%

Controle Externe Melder (paniektoets): NVT

Opmerkingen Detectiepunten:

Controle Sirenes

Controle Batterij Binnensirenes: NVT

Controle Werking Binnensirene: Werking OK

Controle Batterij Buitensirenes: <3 jaar, OK

Controle Werking Buitensirenes: Werking OK, tijdsduur conform

Flits: Nagekeken, werkend

Opmerking Sirenes:

Melding

Trium nv - Nieuwlandlaan 39/B224 - B-3200 AARSCHOT

Tel. : 016 56 18 31 - E-mail: info@trium.be // invoices@trium.be - www.trium.be

BE0456441814 - RPR Leuven - INCERT: B-1585 - BE18 0682 4001 0965 - BIC: GKCCBEBB

Checklist Onderhoud Branddetectie**Algemene gegevens**

Verslag N° 2200072
Technleker Mitchel Holemans
Bon N° 261800415
Datum 13/04/26

Klant gegevens

100002
Facq - Facq Aalst 690
Merestraat 163
9300 AALST

Installatie gegevens :

Nummer TR-24100259
Installatie type Brand Analooq
Referentie Brand
Merk Bosch Fire
Type FPA-5000
Locatie

In gebruikname
Garantie tot
Serienummer 3.5.0

VERSLAG**Aankomst locatie**

Aanmelding: Aangemeld bij klant
Contactpersoon aanwezig: Niet aanwezig
Naam contactpersoon indien aanwezig:
Werkvergunning nodig?: Nee
Veiligheidsinstructies ontvangen?: NVT

Voorbereiding werkzaamheden

Installatie in onderhoudsmodus: Ja
Doormelding uitgeschakeld: Ja
Klant verwittigd van testen: Ja
Toegang tot alle zones?: Ja
Reden indien niet toegankelijk:
Overbruggen sturingen: Sturingen overbrugd (deuren, lift, ventilatie..)

Inspectie

Visuele Check omgeving & bereikbaarheid componenten: Geen opmerking
Inbreuk

Fysiek logboek en plannen: As built Plannen ok
Verificatie aanvulling logboek: NVT (niet NBN S 21-100-1)
vastgestelde afwijking (indien van toepassing)

Software

Geïnstalleerde Softwareversie:: 3.5.0
laatst compatibele versie?: Onbekend
Foutmeldingen aanwezig?: Nee
Datum en tijd correct: Ok

Lussen correct afgesloten: Ja
Aarding gecontroleerd: Ja
Productiedatum detectoren gecontroleerd: Ja
Detectoren ouder dan 10jaar aanwezig: Nee
Aantal te vervangen detectoren: 0
Vervanging aanbevolen: Nee
Lijst te vervangen detectoren

Normcontrole

Installatie conform Norm: Nee
Afwijkingen vastgesteld: Nee
Indien Afwijkingen, Beschrijving:
Geen idee of dit volgens norm is

Metingen

Netspanning aanwezig: Ja
Batterij centrale: Batterij vervangen



Spanning Rust (V): 27.47
Ruststroom (mA): 210
Laadstroom (mA): 340
Stroom Belast (mA): 370

Afronding Onderhoud

Installatie terug actief: Installatie terug op net, Doormelding actief, Uit engineermodus

Bijkomende info

Info

Handtekening technleker (Mitchel Holemans)

Handtekening klant

Getekend op: 13/04/2026 13:02
Door: Andy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andy', written over a white background.

Onderhoud [TR] 261800416

Datum : 13/04/2026

Klant : 100002 - Facq - BTW : BE0416587977

Contact :

Adres : Facq Aalst 690
Merestraat 163
BE 9300 AALST
Tel. : 053 89 30 11

Referentie : Jaarlijks onderhoud Acces - Facq Aalst -

Project : 100003 - Service & Onderhoud - Facq

Installatie	Merk + Type	Serienummer	In gebruik	Installatie type
Access	Synguard SynApp			Toegangscontrole

TaakomschrijvingWerk klaar ☒

Jaarlijks Onderhoud - BF : jaarlijks onderhoud Acces

Voorzien en gebruikt materiaalOMSCHRIJVINGAANTAL**Omschrijving werkzaamheden**

Jaarlijks nazicht acces

Sloten OK
Magnetten OK
Badgelezers OK

Alles algemeen OK

Techniker	Datum	Start	Stop	Pauze	Totale werkt.
Mitchel Holemans					

Akkoord voor de uitgevoerde werken

Handtekening techniek (Mitchel Holemans)

Handtekening klant

Getekend op: 13/04/2026 13:02
Door: Andy