

Groenstraat 15  
3294 Diest

TEL/FAX : 013/328145

GSM : 0476/226132

**N.V. FACQ**  
**LEUVENSESTEENWEG 561**  
**1930 ZAVENTEM**

Datum : 08-12-2025

## **Nazichts bulletin**

Plaats v/d toestellen :  
FACQ DOORNIK  
CHAUSSEE DE TOURNAI 13  
7520 DOORNIK

Type toestel	Aantal	Keuring
<b>Schuimblusser 9 L</b>	<b>18</b>	<b>OK</b>
<b>Co 2 /5 Kg</b>	<b>05</b>	<b>OK</b>
<b>Haspels 30 m 1"</b>	<b>09</b>	<b>OK</b>
<b>Hydrant DSP 45</b>	<b>09</b>	<b>OK</b>

### **Opmerkingen :**

Inhoud van de brandblussers is van 2019 en niet zoals foutief ( 2013 ) vermeld op de brandblussers

Toestellen nagekeken op 12-2025 gekeurd voor de periode van 1 jaar.  
Volgens technische nota 117

PACINA  
GROENSTRAAT 15  
3294 DIEST  
APPROVED

