

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
 Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
 TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Levage

• Nos coordonnées
 Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/68000

Numéro de rapport: GEM/65/15246176/00/FR/000

• Vos coordonnées
 Réf:

• Données d'intervention
 Lieu: 490 - Facq Nimy
 Rue des Viaducs, 289
 7020 Nimy (Mons)
 Date: 30/03/2026
 Effectuée par: DESMARLIÈRES RICHARD

FACQ
 Leuvensesteenweg, 561
 1930 Zaventem
 Belgique

RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT

INSTALLATION : Magasin - Showrom

BASE DE L'EXAMEN

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES
- III. ANNEXES

CONCLUSION

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

Ir F. Dewint
 Directeur Général

Date d'émission : 10/04/2026
 Nombre de pages : 3
 Annexe(s) :
 Distribution : or. 1
 cc.





I. INFORMATIONS GENERALES

1. Accompagnateurs délégués par vos services :

Néant.

2. Appareillage mis en oeuvre :

- Caméra infrarouge :

Caméra dont l'agent est titulaire, possédant les caractéristiques techniques mentionnées dans le certificat de calibration.

3. Mesures

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

4. Information supplémentaire

Néant.



II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	REM = Remarque	O = Installation inaccessible et/ou protégée	
	OK = Pas d'observation	FC = Faible Charge	
	PES = Pas En Service		
Avis (AV.) :	UR (Urgent reparation) – à réparer d'urgence		R – Rappel
	RP (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible		
	TS (To survey) – à surveiller		
	FI (For information) - pour information		

LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Cabine HT	Transfo HT	OK			
Cabine HT	Transfo BT	O			
Cabine HT	Protection	O			
Cabine HT	Départ vers TGBT	OK			
Local BT	TD 1 Showroom	OK			
Local BT	TGBT	OK			
Local BT	TD solaire	OK			
Chaufferie	TD chaufferie	OK			
RC	TD exutoire	OK			