

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Personne à contacter: PETER MARECHAL, Electricité

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/34000

Numéro de rapport: GEM/65/15310592/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf:

• Données d'intervention

Lieu: 610 - Facq Ixelles

Rue du Couloir, 20

1050 Ixelles (Bruxelles)

Date: 07/04/2026

Effectuée par: GIRARDO MARC

FACQ

Leuvensesteenweg, 561

1930 Zaventem

Belgique

0RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT

INSTALLATION : Tableaux repris au point II.**BASE DE L'EXAMEN**

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES

CONCLUSION

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

0

Date d'émission : 10/04/2026

Nombre de pages : 3

Annexe(s) :

Distribution : or. 1

cc.

Ir F. Dewint
Directeur Général



I. INFORMATIONS GENERALES

1. Accompagnateurs délégués par vos services :

Votre personnel sur place

Nous vous remercions pour votre collaboration active.

2. Appareillage mis en oeuvre :

- Caméra infrarouge :

0Caméra dont l'agent est titulaire, possédant les caractéristiques techniques mentionnées dans le certificat de calibration.

3. Mesures

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

4. Information supplémentaire

Néant.



II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	REM = Remarque	O = Installation inaccessible et/ou protégée	Avis (AV.) :	UR (Urgent reparation) – à réparer d'urgence	R – Rappel
	OK = Pas d'observation	FC = Faible Charge		RP (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible	
	PES = Pas En Service			TS (To survey) – à surveiller	
				FI (For information) - pour information	

LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Cave (Local compteur)	TD 2	FC			
Cave (local ascenseur)	TD 9	FC			
Cave (local ascenseur)	Tableau ascenseur	FC			
Cave (chaufferie)	TD 5	FC			
Cave (local monte-charge)	TD monte-charge	OK			
Magasin (TGBT)	TD 1	OK			
Magasin (réserve)	TD 3	OK	Dernière pièce (A gauche dans le rayon)		
Magasin (entrée)	TD 4	FC			
Etage 1 (vestiaire)	TD 6	OK			
Etage 1 (pièce arrière)	TD 7	FC			
Etage (escalier secour)	TD 8	FC			
Etage 2	TD 10	FC			
Entrée	TD 11	OK	Revoir l'accès		