

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Electricité

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/228000

Numéro de rapport: GEM/65/15246299/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf: Accord mail Mme. Julie VAN LUYCK

• Données d'intervention

Lieu: 320 - FACQ Tournai

Chaussée de Tournai, 13

7520 Ramegnies-Chin (Tournai)

Date: 08/04/2026

Effectuée par: FONTAINE MATHIAS

FACQ

Leuvensesteenweg, 561

1930 Zaventem

Belgique

RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT

INSTALLATION : Installation complète**BASE DE L'EXAMEN**

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES

CONCLUSION

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

Ir F. Dewint
Directeur Général

Date d'émission : 10/04/2026

Nombre de pages : 3

Annexe(s) :

Distribution : or. 1

cc.





I. INFORMATIONS GENERALES

1. Accompagnateurs délégués par vos services :

Néant.

2. Appareillage mis en oeuvre :

- Caméra infrarouge :

Caméra dont l'agent est titulaire, possédant les caractéristiques techniques mentionnées dans le certificat de calibration.

Objectif : 45°

3. Mesures

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

4. Information supplémentaire

Néant.



II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	REM = Remarque	O = Installation inaccessible et/ou protégée	Avis (AV.) :	R – Rappel	
	OK = Pas d’observation	FC = Faible Charge		UR (Urgent reparation) – à réparer d’urgence	
	PES = Pas En Service			RP (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible	
				TS (To survey) – à surveiller	
				FI (For information) - pour information	

LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Cabine HT	Cellules	O	Blindées		
Cabine HT	Transformateur	OK			
Cabine HT	TD BT	OK			
Etage	TGBT	OK			
Etage	TD Showroom	OK			
Etage	TD chaufferie	FC			
Rez-de-chaussée	TD Photovoltaïque	OK			
Rez-de-chaussée	TD incendie	FC			