

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
 Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
 TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Electricité

• Nos coordonnées
 Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/85000

Numéro de rapport: GEM/65/15246081/00/FR/000

• Vos coordonnées
 Réf:

• Données d'intervention
 Lieu: 480 - Facq Melen Soumagne
 Rue de la Clef, 48
 4633 Melen
 Date: 24/03/2026
 Effectuée par: HADINE WALID

FACQ
 Leuvensesteenweg, 561
 1930 Zaventem
 Belgique

0RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT

INSTALLATION : FACQ Melen-Soumagne

BASE DE L'EXAMEN

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES

CONCLUSION

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

0

Date d'émission : 10/04/2026

Nombre de pages : 3

Annexe(s) :

Distribution : or. 1
 cc.

Ir F. Dewint
 Directeur Général



I. INFORMATIONS GENERALES

1. Accompagnateurs délégués par vos services :

Néant.

2. Appareillage mis en oeuvre :

- Caméra infrarouge :

Caméra dont l'agent est titulaire, possédant les caractéristiques techniques mentionnées dans le certificat de calibration.

0

3. Mesures

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

4. Information supplémentaire

Néant.



II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	REM = Remarque	O = Installation inaccessible et/ou protégée	Avis (AV.) :	UR (Urgent reparation) – à réparer d’urgence		R – Rappel
	OK = Pas d’observation	FC = Faible Charge		RP (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible		
	PES = Pas En Service			TS (To survey) – à surveiller		
				FI (For information) - pour information		

LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Local technique (niveau +1)	TGBT	OK			
Local chaufferie (niveau +1)	TD HVAC/chaufferie	FC			