

BIJLAGE B Foto's

VERSLAG: ANT/07/61466346/00/NL/000

ADRES: Facq Aarschot - Nijverheidslaan, 16 3200 Aarschot

LS Verdeelborden:

Kwh Meter



ALSB



Alle borden dienen minstens voorzien te worden van de volgende gegevens :

- Het volgnummer van het schakel- en verdeelbord
- de voedingsspanning van het schakel- en verdeelbord
- het netstelsel van het schakel- en verdeelbord
- de te verwachten maximale kortsluitstroom ter hoogte van het schakel- en verdeelbord
- het gebruik van filiatie (indien van toepassing)



Voedingskabel uit Kwh meter niet correct aangesloten op het verdeelbord.

Bord Magazijn (1^{ste} verdiep)



Bord IT (1^{ste} verdiep)

Alle stroombanen zijn te merken overeenkomstig het eendraadsschema.

