

Checklist Onderhoud Inbraak

Algemene gegevens		Klant gegevens	
Verslag N°	1500064	100002	
Techniker	Yorben Mariën (Installatie en onderhoud alarmsystemen)	Facq - Facq Wilrijk 250 Boomsesteenweg 801 2610 WILRIJK (ANTWERPEN)	
Bon N°	262800202		
Datum	30/04/26		
Installatie gegevens :			
Nummer	TR-24100417	In gebruikname	17/07/2024
Installatie type	Inbraak	Garantie tot	
Referentie	Inbraak	Serienummer	3.13.1
Merk	ACRE		
Type	SPC5300		
Locatie			

VERSLAG

Verwittigen meldkamer: Meldkamer in test

Zekering verwijderd: Op Batterij

Log Controle: Log Uitgelezen

Opmerking/Bevinding Log:

Controle Centrale

Visuele Controle: Geen opmerking

Opmerking controle:

Batterij

Batterij staat: < 3jaar, goede staat

reden (indien niet vastgesteld):

Spanning Batterij Na 5 minuten belasting (V): 13.45

Verbruikstroom (mA): 0

Laadstroom (mA): 0

Laadspanning (V): 0

Controle Detectiepunten

Looptest: Voltooid 100%

Visuele controle detectiepunten: Voltooid 100%

Controle Externe Melder (paniektoets): NVT

Opmerkingen Detectiepunten:

Controle Sirenes

Controle Batterij Binnensirenes: NVT

Controle Werking Binnensirene: Werking OK

Controle Batterij Buitensirenes: <3 jaar, OK

Controle Werking Buitensirenes: Werking OK, tijdsduur conform

Flits: Nagekeken, werkend

Opmerking Sirenes:

Melding

Intersafe Electronics - Peerderbaan 49 - B-3940 Hechtel

Tel. : 011 64 82 82 - E-mail: info@intersafe.be // invoices@trium.be - www.trium.be
BE0456441814 - RPR Leuven - INCERT: B-1585 - BE18 0682 4001 0965 - BIC: GKCCBEBB

Type verbinding: IP

Indien andere::

Testmelding naar PAC/Meldkamer: OK

App-verbinding klant actief: NVT

Extra

Rookdetectoren: NVT

Bijkomende Info

Info

Beëindiging Onderhoud: Meldkamer Actief, Uit instalateursmode gezet, Installatie operationeel, Batterij terug aangesloten, Zekering teruggeplaatst

Handtekening techniker (Yorben Mariën)

Handtekening klant

Getekend op: 30/04/2026 13:36
Door: tessa

