

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - België - tel: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Contactpersoon: ISABELLE HOFMAN, Elektriciteit

• Onze gegevens
Uw klantnummer: 0013747502

Contractnummer: 1051607/11000

Verslagnummer: AUD/65/15245910/00/NL/000

• Uw gegevens
Ref:

• Interventiegegevens
Plaats: 630 - Facq Zaventem
Leuvensesteenweg, 536
1930 Zaventem
Datum: 29/04/2026
Uitgevoerd door: PEETERS YVES

Distributiecentrum FACQ Kersemberg
Leuvensesteenweg, 561
1930 Zaventem
België

VERSLAG VAN THERMOGRAFISCH ONDERZOEK VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES IN WERKING

INSTALLATIE: Toonzaal + magazijn**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

REGELS VAN GOED VAKMANSCHAP

INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE INFORMATIE
- II. LIJST VAN DE GECONTROLEERDE INSTALLATIES

BESLUIT

De gecontroleerde installaties vertoonden geen enkele thermische onregelmatigheid op het ogenblik van ons onderzoek.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 22/05/2026

Aantal blz.: 4

Bijlage(n): 0

Distributie: or. 1
cc. 0





I. ALGEMENE INFORMATIE

1. Begeleiders afgevaardigd door Uw diensten:

Nihil.

2. Gebruikte apparatuur:

- Infraroodcamera:
Merk: Flir
Type: T640
nr.: 55905451
Lens: 45°

3. Metingen

Onze metingen werden uitgevoerd op de installaties in werking, met de belasting op het ogenblik van de interventie. De temperatuursdelta wordt berekend tussen de anomalie en een referentie-element dat aan dezelfde werkings- en omgevingsvoorwaarden onderworpen werd. Wij wijzen erop dat de geregistreerde anomalieën een momentopname zijn en een evolutie in temperatuur kunnen vertonen.

4. Bijkomende informatie

Nihil.



II. LIJST VAN DE GECONTROLEERDE INSTALLATIES

(*) Code :	OPM = Opmerking	O = Installatie niet toegankelijk en/of	
	OK = Geen vaststelling	afgeschermd	
	NID = Niet In Dienst	GB = Geringe Belasting	
Advies (AD.):	UR (Urgent reparation) – dringend te herstellen		R - Rappel
	RP (Repair as soon as possible) – zo snel mogelijk herstellen		
	TS (To survey) – op te volgen		
	FI (For information) - ter informatie		

PLAATS	IDENTIFICATIE	CODE (*)	VASTSTELLING	BIJLAGE	
				NR.	AD.
HS-cabine	Bord ALSB 1	OK			
HS-cabine	Transfo 400kVA	OK			
HS-cabine	Disjoncteur LS	OK			
Technisch Lokaal	Bord TD 6.1	OK			
Technisch Lokaal	Bord TD 6.2	OK			
Technisch Lokaal	Bord TD 8	OK			
CV Lokaal	Bord CV	OK			
CV Lokaal	Bord TD Menuiserie	OK			
Berging showroom	Bord TD 1	GB			
Berging showroom	Bord TD espace wellness	OK			
Berging showroom	Bord TD meeting room -1	OK			
Berging showroom	Bord solora pv-installatie	OK			
Kelder	Bord TGBT	OK			
Kelder	Bord TD2 (afscherming niet verwijderd)	OK			
Oud CV lokaal	Bord concierge	OK			
Oud CV lokaal	Bord TD concierge	OK			
Technische lokaal showroom	Bord HVAC	OK			



PLAATS	IDENTIFICATIE	CODE (*)	VASTSTELLING	BIJLAGE	
				NR.	AD.
Technische lokaal showroom	Bord TD B02	OK			
Technisch lokaal	Bord TD4	OK			
Serverlokaal	Bord TD local informatique	OK			
Burelen 1e verd	Bord TD5	OK			
Burelen stock	Bord TS bureau stock	GB			