

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Personne à contacter: ISABELLE HOFMAN, Electricité

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/12000

Numéro de rapport: AUD/65/15245916/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf:

• Données d'intervention

Lieu: 830 - Facq DRB

Leuvensesteenweg, 561

1930 Zaventem

Date: 11/05/2026

Effectuée par: PEETERS YVES

Distributiecentrum FACQ Kersemberg

Leuvensesteenweg, 561

1930 Zaventem

Belgique

VERSLAG VAN THERMOGRAFISCH ONDERZOEK VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES IN WERKING

INSTALLATIE: Magazijn - Burelen**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

REGELS VAN GOED VAKMANSCHAP

INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE INFORMATIE
- II. LIJST VAN DE GECONTROLEERDE INSTALLATIES
- III. BIJLAGEN

BESLUIT

De gecontroleerde installaties vertoonden geen enkele thermische onregelmatigheid op het ogenblik van ons onderzoek.

Ir F. Dewint
Directeur Général

Date d'émission : 22/05/2026

Nombre de pages : 6

Annexe(s) : 0

Distribution : or. 1
cc. 0



I. ALGEMENE INFORMATIE

1. Begeleiders afgevaardigd door Uw diensten:

Met onze dank voor de actieve medewerking.

2. Gebruikte apparatuur:

- Infraroodcamera:

Merk: Flir

Type: T640

nr.: 55905451

Lens: 45°

3. Metingen

Onze metingen werden uitgevoerd op de installaties in werking, met de belasting op het ogenblik van de interventie. De temperatuursdelta wordt berekend tussen de anomalie en een referentie-element dat aan dezelfde werkings- en omgevingsvoorwaarden onderworpen werd.

Wij wijzen erop dat de geregistreerde anomalieën een momentopname zijn en een evolutie in temperatuur kunnen vertonen.

4. Bijkomende informatie

Nihil.



II. LIJST VAN DE GECONTROLEERDE INSTALLATIES

(*) Code :	OPM = Opmerking	O = Installatie niet toegankelijk en/of	Advies (AD.):	UR (Urgent reparation) – dringend te herstellen	R - Rappel
	OK = Geen vaststelling	afgeschermd		RP (Repair as soon as possible) – zo snel mogelijk herstellen	
	NID = Niet In Dienst	GB = Geringe Belasting		TS (To survey) – op te volgen	
				FI (For information) - ter informatie	

PLAATS	IDENTIFICATIE	CODE (*)	VASTSTELLING	BIJLAGE	
				NR.	AD.
HS CABINE 222651	CEL A1 VERTREK GRAMMET ALMAFIN	O			
HS CABINE 222651	CEL A2 VERTREK NISSAN SHURGARD	O			
HS CABINE 222651	CEL A3 BEVEILIGING 11000V	O			
HS CABINE 222651	CEL A4 TELLING	O			
HS CABINE 222651	CEL 5 TRANSFO 630KVA + LS BEVEILING	OK			
HS CABINE	VB WEIGERING	OK			
LS LOKAAL	ALSB	OK			
E02	BORD PV INSTALLATIE	OK			
LOKAAL WATER	BORD POMP GRUNDFOS	OK			
TOONBANK AFHALING	BORD BB04 (DRUKKNOP VERLICHTING)	GB			
TOONBANK AFHALING	BORD TD ENLEVEMENT	GB			
RADIATORENAFDELING B31-32	BORD 0.4	OK			
RECEPTIE GOEDEREN	BORD 0.3	OK			
RECEPTIE GOEDEREN	BORD BB03 (BUITENVERLICHTING)	GB			
RECEPTIE GOEDEREN	BORD 0.31	OK			



PLAATS	IDENTIFICATIE	CODE (*)	VASTSTELLING	BIJLAGE	
				NR.	AD.
LOKAAL BATTERIJLADERS	BORD 0.5 + UITBREIDING	OK			
TRAPHAL ZIJKANT	BORD BB05 (DRUKKNOP VERLICHTING)	GB			
NABIJ KAAI 41	BORD BB01 (DRUKKNOP VERLICHTING)	GB			
NABIJ KAAI 41	BORD 0.1 + UITBREIDING	OK			
NABIJ KAAI 23	BORD BB02 (DRUKKNOP VERLICHTING)	GB			
NABIJ KAAI 23	BORD 0.2 + UITBREIDING	OK			
RECEPTIE – ONTHAAL	BORD BBO6 (DRUKKNOPVERLICHTING)	GB			
RECEPTIE – ONTHAAL	BORD ROOKAFVOER 17020100-10	GB			
NABIJ KAAI 21	BORD 0.2.1 V.E.	OK			
VERGADERZAAL 1A	BORD 1.2	OK			
COMPUTERROOM 1.19	BORD 1.3 (AFSCHERMING NIET VERWIJDERD)	OK			
COMPUTERROOM 1.19	BORD TD INVERSER (CARTA NIET VERWIJDERD)	OK			
COMPUTERROOM 1.19	BORD TD UPS VERT (CARTA NIET VERWIJDERD)	OK			
COMPUTERROOM 1.19	BORD UPS ROUGE (CARTA NIET VERWIJDERD)	OK			
COMPUTERROOM 1.19	BORD TD INVERSEUR	OK			
VERZENDING-INFORMATICA	BORD 1.1	OK			
MEETINGROOM I	BORD 2.2	OK			



PLAATS	IDENTIFICATIE	CODE (*)	VASTSTELLING	BIJLAGE	
				NR.	AD.
LANDSCHAPSBUREEL	BORD 2.1	OK			
STOOKPLAATS	BORD TECH	OK			
STOOKPLAATS	BORD CLAPET FERMER	OK			
GEBOUW C	BORD ATHLON	GB			
GEBOUW C	BORD TECHN. LOKAAL	GB			
GEBOUW C	BORD ROOKKOEPELS (BRAKEL AERO)	GB			
GEBOUW C	L.S.B. 2 (RUIMTE LIQUIDATIE FACQ)	GB			
GEBOUW C	BORDJE ROOKAFVOER BRAKEL	GB			
GEBOUW C	BORD TD CHAUFFERIE	GB			
SPRINKLER	BORD SPRINKLER	GB			
HS-CABINE NIEUW MAGAZIJN	TELEBEHEERKAST	OK			
HS-CABINE NIEUW MAGAZIJN	CELLEN	O			
HS-CABINE NIEUW MAGAZIJN	TRANSFO	OK			
HS-CABINE NIEUW MAGAZIJN	BORD ALSB	OK			
STOOKPLAATS NIEUW MAGAZIJN	BORD CLAPET	OK			
EXPEDIETIE NIEUW MAGAZIJN	BORD VB4	GB			
BURELEN NIEUW MAGAZIJN	BORD VB5	OK			
BURELEN NIEUW MAGAZIJN	BORD KINGSPAN	OK			
BURELEN NIEUW MAGAZIJN	BORD VB7 WONING	GB			
BURELEN NIEUW MAGAZIJN	BORD VB6 SOCIAAL	OK			
NIEUW MAGAZIJN	BORD EV2	GB			



PLAATS	IDENTIFICATIE	CODE (*)	VASTSTELLING	BIJLAGE	
				NR.	AD.
NIEUW MAGAZIJN	BORD EV	OK			
NIEUW MAGAZIJN	BORD DRB EXT	OK			
NIEUW MAGAZIJN	BORD VB1 LOODS	OK			
NIEUW MAGAZIJN	BORD VB2 LAAD C	OK			
NIEUW MAGAZIJN	BORD VB3 RECEPTIE	OK			
NIEUW MAGAZIJN	BORD PV-INSTALLATIE	OK			