

Checklist Onderhoud Inbraak

Algemene gegevens		Klant gegevens	
Verslag N°	1700028	100002 Facq - Facq Gent 540 Koopvaardijlaan 48 9000 GENT	
Techniker	Gert Van Horebeek (20019814)		
Bon N°	262800335		
Datum	21/05/26		
Installatie gegevens :			
Nummer	TR-24100308	In gebruikname	15/07/2024
Installatie type	Inbraak	Garantie tot	
Referentie	Inbraak	Serienummer	4.10
Merk	ACRE		
Type	SPC5230		
Locatie	Technisch lokaal		

VERSLAG

Verwittigen meldkamer: Meldkamer in test

Zekering verwijderd: Op Batterij

Log Controle: Log Uitgelezen

Opmerking/Bevinding Log:

Controle Centrale

Visuele Controle: Geen opmerking

Opmerking controle:

Batterij

Batterij staat: < 3jaar, goede staat

reden (indien niet vastgesteld):

Spanning Batterij Na 5 minuten belasting (V): 13.2

Verbruikstroom (mA): 50

Laadstroom (mA): 150

Laadspanning (V): 13.4

Controle Detectiepunten

Looptest: Voltooid 100%

Visuele controle detectiepunten: Voltooid 100%

Controle Externe Melder (paniektoets): NVT

Opmerkingen Detectiepunten:

Controle Sirenes

Controle Batterij Binnensirenes: NVT

Controle Werking Binnensirene: Werking OK

Controle Batterij Buitensirenes: <3 jaar, OK

Controle Werking Buitensirenes: Werking OK, tijdsduur conform

Flits: Nagekeken, werkend

Opmerking Sirenes:

Melding

Intersafe Electronics - Peerderbaan 49 - B-3940 Hechtel

Tel. : 011 64 82 82 - E-mail: info@intersafe.be // invoices@trium.be - www.trium.be

BE0456441814 - RPR Leuven - INCERT: B-1585 - BE18 0682 4001 0965 - BIC: GKCCBEBB

Checklist Onderhoud Inbraak 1700028 - Pagina 1/2

Type verbinding: IP

Indien andere::

Testmelding naar PAC/Meldkamer: OK

App-verbinding klant actief: OK

Extra

Rookdetectoren: NVT

Bijkomende Info

Info

Beëindiging Onderhoud: Meldkamer Actief, Uit installeursmode gezet, Installatie operationeel, Batterij terug aangesloten, Zekering teruggeplaatst

Handtekening techniek (Gert Van Horebeek)

Handtekening klant

Getekend op: 21/05/2026 15:11
Door: Yannick

