

Groenstraat 15
3294 Diest

TEL/FAX : 013/328145
GSM : 0476/226132

N.V. FACQ
LEUVENSESTEENWEG 561
1930 ZAVENTEM

Datum : 26-05-2026

Nazichts bulletin

Plaats v/d toestellen :

FACQ WILRIJK *** BOOMSESTEENWEG 801 *** 2610 ANTWERPEN

Type toestel	Aantal	Keuring
Schuimblussers 6 l	33	OK
Schuimblussers 9 l	04	OK
Co2/5 Kg	04	OK
Haspels	03	OK
Hydrant DSP 45	03	OK
Haspel contactcenter	01	afgekeurd

Opmerkingen :

Toestellen gekeurd op 05/2026 voor de periode van 1 jaar.
Volgens technische nota 117

PACINA
GROENSTRAAT 15
3294 DIEST
APPROVED