

Luc Van Gerwen

3 Rue d'Héவில்lers

1450 Chastre

0496/66 21 51

BTW : BE0693.337.192



FACQ Pro-Center Sint Niklaas

Singel 11 BE- 9100 Sint Niklaas

Onderhoud : 01/04/26

Toestellen : HR 30

N°toestel 1 H30250106	Voor afstelling Laag	Voor afstelling Hoog	Na afstelling Laag	Na afstelling Hoog	Opmerkingen
Druk aan toestel mbar	19,5	18,6	19,7	18,8	
T° rookgas C°	30	75	37	70	
CO2 laag :8,5 % hoog 9 %	9,1	9,5	8,5	9	
CO mg/NKw	0	0	0	0	
Druk	1,1 mbar				Pressiostaat 55Pa

N°toestel 2 H30250020	Voor afstelling Laag	Voor afstelling Hoog	Na afstelling Laag	Na afstelling Hoog	Opmerkingen
Druk aantoestel mbar	19,4	18,5	19,6	18,7	
T° rookgas C°	32	59	37	75	
CO2 laag : 8,5 % hoog 9 %	9,2	9,7	8,5	9	
CO mg/NKw	0	0	0	0	
Druk	1 mbar				Pressiostaat 50Pa

Luc Van Gerwen

3 Rue d'Héwillers

1450 Chastre

0496/66 21 51

BTW : BE0693.337.192



FACQ Pro-Center Sint Niklaas

Singel 11 BE- 9100 Sint Niklaas

Onderhoud : 01/04/26

Toestellen : HR 30

N°toestel 3 H30250021	Voor afstelling Laag	Voor afstelling Hoog	Na afstelling Laag	Na afstelling Hoog	Opmerkingen
Druk aan toestel mbar	19,5	18,5	19,6	18,6	
T° rookgas C°	32	58	38	74	
CO2 laag :8,5 % hoog 9 %	9,1	9,5	8,5	9	
CO mg/NKw	0	0	0	0	
Druk	1 mbar				Pressiostaat 50Pa

N°toestel 4 H30250108	Voor afstelling Laag	Voor afstelling Hoog	Na afstelling Laag	Na afstelling Hoog	Opmerkingen
Druk aantoestel mbar	19,4	18,4	19,1	18,5	
T° rookgas C°	30	68	36	73	
CO2 laag : 8,5 % hoog 9 %	9,3	9,4	8,5	9	
CO mg/NKw	0	0	0	0	
Druk	1mbar				Pressiostaat 50Pa

OPMERKING :

Thermostaatkabel niet beschermd

2° voeler middelen