

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - België - tel: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Contactpersoon: ISABELLE HOFMAN, Elektriciteit

• Onze gegevens
Uw klantnummer: 0013747502

Contractnummer: 1051607/69000

Verslagnummer: AUD/65/15246201/00/NL/000

• Uw gegevens
Ref:

• Interventiegegevens
Plaats: 440 - Facq Sint-Truiden
Rellestraat, 5580
3800 Sint-Truiden
Datum: 07/05/2026
Uitgevoerd door: PEETERS YVES

Distributiecentrum FACQ Kersemberg
Leuvensesteenweg, 561
1930 Zaventem
België

VERSLAG VAN THERMOGRAFISCH ONDERZOEK VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES IN WERKING

INSTALLATIE: Magazijn - Burelen**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

REGELS VAN GOED VAKMANSCHAP

INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE INFORMATIE
- II. LIJST VAN DE GECONTROLEERDE INSTALLATIES
- III. BIJLAGEN

BESLUIT

De gecontroleerde installaties vertoonden geen enkele thermische onregelmatigheid op het ogenblik van ons onderzoek.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 21/05/2026

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): 0

Distributie: or. 1
cc. 0





I. ALGEMENE INFORMATIE

1. Begeleiders afgevaardigd door Uw diensten:

Met onze dank voor de actieve medewerking.

2. Gebruikte apparatuur:

- Infraroodcamera:
Merk: Flir
Type: T640
nr.: 55905451
Lens: 45°

3. Metingen

Onze metingen werden uitgevoerd op de installaties in werking, met de belasting op het ogenblik van de interventie. De temperatuursdelta wordt berekend tussen de anomalie en een referentie-element dat aan dezelfde werkings- en omgevingsvoorwaarden onderworpen werd.

Wij wijzen erop dat de geregistreerde anomalieën een momentopname zijn en een evolutie in temperatuur kunnen vertonen.

4. Bijkomende informatie

Nihil.



II. LIJST VAN DE GECONTROLEERDE INSTALLATIES

(*) Code :	OPM = Opmerking	O = Installatie niet toegankelijk en/of afgeschermd	Advies (AD.):	UR (Urgent reparation) – dringend te herstellen	R - Rappel
	OK = Geen vaststelling	GB = Geringe Belasting		RP (Repair as soon as possible) – zo snel mogelijk herstellen	
	NID = Niet In Dienst			TS (To survey) – op te volgen	
				FI (For information) - ter informatie	

PLAATS	IDENTIFICATIE	CODE (*)	VASTSTELLING	BIJLAGE	
				NR.	AD.
TECHNISCH LOKAAL LINKS VOORAN	ALSB 1	OK			
TECHNISCH LOKAAL LINKS VOORAAN	ALSB 2	OK			
TECHNISCH LOKAAL LINKS VOORAAN	BORD KINGSPAN	OK			
NAAST BURELEN	BORD 1	OK			