

Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: ARLEX-ENGINEERING straat en nummer: Rue des Merlettes 17 postnummer en gemeente: 1495,Marbais tel: 010659297 e-mail: david.dewulf@arlex-group.com ondernemingsnummer: BE0464357212	Technicus voornaam en achternaam: Mohamed Akdim erkeningsnummer: GV <u>GV39773</u> / TV Datum onderhoud: 14-08-2026 Arbeidsduur: van 13:37 tot 14:49	
--	--	--

Klant voornaam en achternaam: Facq Procenter Aarschot straat en nummer: Nijverheidslaan 16 postnummer en gemeente: 3200,Aarschot tel: e-mail: dany.dubois@arlex-group.com	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel : facq aarschot straat en nummer: Nijverheidslaan 16 postnummer en gemeente: 3200,Aarschot tel: e-mail:
---	--

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*:
☒ Gasvormige brandstof:
☐ Vloeibare brandstof
☐ Vaste brandstof:

☐ aangesloten als type B (open)
☒ aardgas
☐ niet-premix (GI)
☐ houtpellets

☐ LPG
☒ premix (GI)
☐ houtblokken

☒ aangesloten als type C c33 (gesloten)
☐ andere, namelijk:
☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ andere, namelijk:

*indeling volgens NBN CR 1749

Toestel merk: Remeha type: Quinta pro 65 bouwjaar: 2017 fabricatienummer: 1731317471140 nominale vermogen (kW): 61.5	Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):
--	--

Goede staat van werking	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **						OK	Niet OK
				☒	LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☐ HL		
Keteltemperatuur	°C	1,2	65	65							
sproeier: merk en type		1									
sproeier: debiet		1									
sproeier: hoek	graden	1									
Pompdruk	bar	1									
gasdruk	Teller Gasblok Branderbed	mbar	21	21							
		mbar	20	20							
		mbar									
rookindex	Bacharach	1								☐	☐
zuurstof (O ₂)	%	1, 2	4.9	3.7							
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2	9.1	9.8							
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	5.6	16.9						☒	☐
rookgas temperatuur (t _g)	°C	1, 2	53.1	47.1							
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	28.5	28.7							
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	24.6	18.4							
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	88.9	89.2							
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	98.7	99.1						☒	☐
Stikstofoxide (NO _x)	O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³									
Serienummer Testo		1, 2	63282659	63282659							
datum		1, 2	14/08/202	14/08/2026							
tijd		1, 2	13:48:02	14:46:09							
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK							☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK							☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK							☐ Niet OK	

Veilige staat van werking	
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	0.9 Pa
verluchting en ventilatie stooklokaal	
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)	
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)	

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling

☒ goed
☐ Niet goed

☒ veilig
☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 14/08/2028

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:



(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

voor kennisname




(handtekening klant)

☐ Klant is niet aanwezig

☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 670846
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: ARLEX-ENGINEERING straat en nummer: Rue des Merlettes 17 postnummer en gemeente: 1495,Marbais tel: 010659297 e-mail: david.dewulf@arlex-group.com ondernemingsnummer: BE0464357212		voornaam en achternaam: Mohamed Akdim ☒ erkend technicus: GV <u>GV39773</u> / TV ☐ Schoorsteenveger	
			
		Datum reiniging: 14-08-2026 Arbeidsduur: van 13:37 tot 14:49	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: Facq Procenter Aarschot straat en nummer: Nijverheidslaan 16 postnummer en gemeente: 3200;Aarschot tel: e-mail: dany.dubois@arlex-group.com		Naam stooktoestel : facq aarschot straat en nummer: Nijverheidslaan 16 postnummer en gemeente: 3200;Aarschot tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C c33 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:			
☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Remeha type: Quinta pro 65 bouwjaar: 2017 fabricatienummer: 1731317471140 nominaal vermogen (kW): 61.5		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☒ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid			
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander			
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander			
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		14/08/2028	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		14/08/2028	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolede vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).